

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTN.
101	SCHODIŠTĚ
102	CHODBA
103	ČEKÁRNA
104a	KARTOTÉKA
104b	KANCELÁŘ
105	RTG
106	ORDINACE 1
107	DENNÍ MÍSTNOST
108	CHIRURGICKÁ AMBULANCE
109	WC MUŽI A ŽENY ZAMĚSTN.
110	VYŠETŘOVNA
111	ZÁKROKOVÝ SÁL
112	
113	STERILIZAČNÍ MÍSTNOST
114a	WC ŽENY PACIENTI
114b	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
115	CHODBA
116	VÝTAH
117	WC MUŽI PACIENTI
118	SKLAD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTN.
201	SCHODIŠTĚ
202	CHODBA
203	SKLAD+ARCHIV
204	ORDINACE MDDr. KANIA
205	ZÁZEMÍ PERSONÁL LABORATOŘE
206	LABORATOŘ
207	LABORATOŘ
208	LABORATOŘ ZPRACOVÁN KOVŮ
209	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI
210	ŠATNA ŽENY
211a)	SPRCHA ŽENY
211b)	SPRCHA MUŽI
212	ŠATNA MUŽI
213	ZÁZEMÍ POHOTOV. SLUŽBA
214a	WC Ž+M INVALIDÉ
214b	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI
215	CHODBA
216	VÝTAH
217	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

PŘEHLED PŘÍSTROJŮ

Označ.	Druh	Typové údaje	Poznámka	ks
	vypínač	01 TANGO		
	vypínač	05 TANGO		
	dom.dvojzásuvka s ochr.clonk.	230V/16A	V KU68-1901	
4X	4xdom.zásuvka	230V/16A	V KU68-1901	
4X	4xdom.zásuvka	230V/16A jedna s přep.ochranou	V KU68-1901	
	sporákový spínač	16A/400V		
	tlačítkový ovládač s orient.dout.	1s TANGO		
			SAMOSTATNÝ PROJEKT	
EL1-6	SVÍTIDLA VIZ TZ			

POZNÁMKA ZÁSUVKY BEZ OZNAČENÁ VÝŠKY SE OSADÍ DO H=0.3M
ZÁSUVKY NAPOJENÉ NA DO BUDOU MÍT ZELENÁ VÍČKA

Označování el.přístrojů a spotřebičů
2xEL 4-12a
počet
druh dle tabulky
číslo dle tabulky
obvod rozváděče
část obvodu samostatně ovládáná

Rozvodná soustava: 3PEN 50Hz,400V/TN-C
3NPE 50Hz,400V/TN-S
1NPE 50Hz,230V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 a dalších

Prostředky základní ochrany:
základní izolace
přepážka a kryty, zábrany

Prostředky ochrany při poruše
ochranným uzemněním
ochranným pospojováním
automatickým odpojením
doplňkovou ochranou-proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3: normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32-NMI
1-venkovní AB7

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ OLOMOUCKÁ 470/86 746 01 OPAVA	

MIKO projekční kancelář
Ing.Michael KOTAS
TESLOVA 2B
Ostrava
IČO.14567105 tel.737417019

Stavba
Objekt **PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY**
AREÁL SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ,
UL. OLOMOUCKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ
Název ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
Obsah PŮDORYS 1. a 2.NP-OSVĚTLENÍ

Zakázka	00320
Stupeň	DPS
Datum	I.2020
Měřítko	1:75
f A4	A2
Seznam	D-01
Archivní číslo	D.1.4. 03