

LEGENDA ČAR

- NOVÉ KCE
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ŠRAF

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP 290x140x65
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL CD IVA NA MVC 2,5 MPa
- CPP 290x140x65 MM
- KERAMICKÉ CIHLY PEVNOSTI P15 NA MALTU M10, TL.150 MM
- SDK PŘÍČKA – TL. 150 MM, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKOU 12,5 mm, SVISLÝ/VODOROVNÝ PROFIL TL. 100 MM, MINERÁLNÍ IZOLACE 100 mm, PŘÍČKA MEZI MÍSTNOSTMI 104a)–104b) POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ IZOLACE Rw=37dB
- SDK PŘÍČKA –TL. 100 MM, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKOU 12,5 mm, SVISLÝ/VODOROVNÝ PRORIL TL. 50 MM, MINERÁLNÍ IZOLACE 50 mm
- BARYTOVÁ PŘÍČKA – TL. 150 mm

POZNÁMKA:
OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČEK:
– BÍLÝ SDK MEZI MÍSTNOSTMI 102÷115, 111+112÷113, 104a÷104b
– IMPREGNOVANÝ SDK MEZI MÍSTNOSTMI 114a÷114b, 211a÷211b, 214a÷214b
– OPLÁŠTĚNÍ PŘEDSTĚNOVÉHO PRVKU PRO ZAVĚŠENÍ WC IMPREGNOVANÁ SDK DESKA (Z ČELA VE DVOU VRSTVÁCH, TL. OPLÁŠTĚNÍ 2X12,5 MM)

POZNÁMKA:

– PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY A KÓTY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE OBJEVIT SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY. PŘI JAKÉMKOLI NESOULADU STÁV. STAVU S PROJEKTEM BUDE PROJEKTANT VČAS INFORMOVÁN A PŘIZVÁN KE KONZULTACI. PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM. PROJEKTANT NEZODPOVÍDÁ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM NEBO NEODSOUHLASENOU ZMĚNOU TÉTO DOKUMENTACI.
– SPECIFIKACE NOSNÍKŮ A PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ N1 AŽ N10 VIZ. STATICKÝ VÝPOČET.
– OTVORY VE ZDIVU PO NOUZOVÉM OSVĚTLENÍ, PŘÍPADNĚ OTVORY PO ROZVADĚČÍCH, KTERÉ SE BUDOU RUŠIT A VĚTRACÍ OTVORY VE ZDIVU PO ODSTRANĚNÍ MŘÍŽKY BUDOU ZAZDĚNY.
– KERAMICKÝ OBKLAD BUDE PROVEDEN DO VÝŠKY HORNÍHO LÍCE OBLOŽKY DVEŘÍ ~2100 mm (DVEŘE VÝŠKY 1970), ~2300 mm (DVEŘE VÝŠKY 2100), V MÍSTNOSTECH S OBKLADEM POUZE ZA UMYVADLEM, BUDE OBKLAD PROVEDEN DO VÝŠKY 1800 MM.
– OBKLAD ZA LINKOU BUDE DODÁVKOU INTERIÉRU – VE VÝKRESE JE TENTO OBKLAD VYZNAČEN ŠEDOU ČAROU.
– VE VÝKRESECH INTERIÉRŮ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU, MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ ROZVRŽENÍ UMYVADEL A DŘEZŮ. Z TOHOTO DŮVODU MUSÍ OBKLADAČSKÉ PRÁCE A ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE PROBÍHAT V KOORDINACI S VÝKRESY INTERIÉRŮ!
– DO VÝKRESU JE ORIENTAČNĚ ZAKRESLEN STÁVAJÍCÍ MOBILIÁŘ PŘESUNUTÝ Z BUDOVY L, PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ A SPECIFIKACE VYBAVENÍ NEJSOU PŘEDMĚTEM PROJEKTU. POLOHU ZUBAŘSKÝCH KŘESEL JE NUTNÉ DODRŽET DLE TOHOTO VÝKRESU.
– VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
– VEŠKERÁ ŘEŠENÍ NUTNO KONZULTOVAT A UPŘESNIT S DODAVATELI SPECIFICKÝCH PRVKŮ, KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ A TO VČ. NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE.
– DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE, DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A JE NUTNÉ JE PROVÁDĚT V KOORDINACI S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
– ZMENŠENÍ OSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ BUDE PROVEDENO Z CPP, KTERÉ BUDOU PROVÁZÁNY SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM POMOCÍ KAPES. STÁVAJÍCÍ NADPRAŽÍ BUDE SNÍŽENO NA POŽADOVANOU VÝŠKU STAVEBNÍHO OTVORU POMOCÍ DVOU OCELOVÝCH PROFILŮ L50X50X4 S MINIMÁLNÍM ULOŽENÍM 150MM. VÝPLŇ MEZI NOSNÍKY BUDE TVOŘENA VYZDÍVKOU Z POROBETONOVÝCH CIHEL SEŘÍZNUTÝCH NA POTŘEBNOU VELIKOST.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA (M2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (M)	VÝŠKA PODHLEDU (M)	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	SCHODIŠTĚ	52,85	–	–	REPASE TERAZA	OM. NÁTĚR V=1,8 M	–
102	CHODBA	48,93	4,24–4,76	~4,06 M	PVC PVC SOKL	OM. NÁTĚR V=1,8 M	KAZETOVÝ PODHLED
103	ČEKÁRNA	15,21	4,68	~4,41 M	PVC PVC SOKL	OM. NÁTĚR V=1,8 M	KAZETOVÝ PODHLED
104a	KARTOTÉKA	10,01	4,64	~4,41 M	PVC PVC SOKL		KAZETOVÝ PODHLED
104b	KANCELÁŘ	10,07	4,64	~4,41 M	PVC PVC SOKL		KAZETOVÝ PODHLED
105	RTG	14,22	4,67	~4,41 M	PVC ANTISTATIK PVC SOKL	KER. OBKLAD, OM. NÁTĚR V=1,8 M	KAZETOVÝ PODHLED
106	ORDINACE 1	20,52	4,64	~4,41 M	PVC ANTISTATIK PVC SOKL	KER. OBKLAD, OM. NÁTĚR V=1,8 M	PODHLED Z SDK DESEK
107	DENNÍ MÍSTNOST	15,10	4,63	~4,41 M	PVC PVC SOKL	KER. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED
108	CHIRURGICKÁ AMBULANCE	21,20	4,64	~4,41 M	PVC ANTISTATIK PVC SOKL	KER. OBKLAD, OM. NÁTĚR V=1,8 M	PODHLED Z SDK DESEK
109	WC MUŽI A ŽENY ZAMĚSTN.	9,72	4,50–4,70	~4,41 M	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED
110	VÝŠETŘOVNA	10,87	4,50–4,70	~4,41 M	PVC ANTISTATIK PVC SOKL	KER. OBKLAD, OM. NÁTĚR PO STROP	POD. Z SDK, OMYV. NÁTĚR
111 112	ZÁKROKOVÝ SÁL	17,34	4,50–4,70	~4,41 M	PVC ANTISTATIK PVC SOKL	KER. OBKLAD, OM. NÁTĚR PO STROP	POD. Z SDK, OMYV. NÁTĚR
113	STERILIZAČNÍ MÍSTNOST	12,44	4,50–4,70	~4,41 M	PVC PVC SOKL	KER. OBKLAD, OM. NÁTĚR PO STROP	POD. Z SDK, OMYV. NÁTĚR
114a	WC ŽENY PACIENTI	2,82	4,72	~3,98 M	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED
114b	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	7,05	7,10	2,8 M	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED
115	CHODBA	21,82	4,08	~3,98 M ~4,43 M	PVC PVC SOKL	OTĚRUVZDORNÝ NÁT., V=1800MM	KAZETOVÝ PODHLED
116	VÝTAH	6,65	–		–		–
117	WC MUŽI PACIENTI	3,56	3,89	~3,98 M	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED

POZNÁMKA:

– VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR, NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

ZPRACOVATEL: **ING. ZBYNĚK SVOBODA**
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495
☎ +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz
U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE
IČO: 01202553

OBJEDNATEL: **SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace**
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750, DIČ: CZ47813750

ČÍSLO PARÉ

NÁZEV AKCE:
PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

MÍSTO STAVBY:
AREÁL SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, UL. OLOMOUCKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ

STUPEŇ	DSP
FORMÁT	1050x420
DATUM	11/2019
ZAKÁZKA Č.	1919
MĚŘÍTKO	1:50
REVIZE	–

OBSAH VÝKRESU:
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.1b)-09