

Veřejná zakázka
„Rekonstrukce šaten zaměstnanců a dodávka mobiliáře“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce šaten zaměstnanců a dodávka mobiliáře“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz k zadávací dokumentaci:

(kopírováno jako obrázek na druhé straně vysvětlení)

- V rozpočtu ÚT šatna 1A je uvedeno:

68	799801154V	MaR rozvaděč MaR, ovládání čerpadlových skupin přes ekvitermní regulátor, čidla, nosné prvky, revize	ks	1,00000		0,00
69	799801156V	MaR -napojení nového hl.oběhového čerpadla na stáv.rozvaděč v místnosti předávací stanice, kabeláž, revize, čidla	ks	1,00000		0,00

- V rozpočtu ÚT šatna 2 je uvedeno:

49	799801154V	MaR rozvaděč MaR, ovládání čerpadlových skupin přes ekvitermní regulátor, čidla, nosné prvky, revize	ks	1,00000		0,00
----	------------	--	----	---------	--	------

- V rozpočtu ÚT šatna 3 je uvedeno:

46	799801154V	MaR rozvaděč MaR, ovládání čerpadlových skupin přes ekvitermní regulátor, čidla, nosné prvky, revize	soubor	1,00000		0,00
----	------------	--	--------	---------	--	------

- V Technické zprávě ÚT projektant uvádí: „Přesná specifikace čidel, kabelů, nosných prvků, regulátor a prostorových termostátů je dodávkou odborné instalační firmy“.
- V rozpočtu uvedené položky MaR projekt předložený do výběrového řízení neřeší, tudíž výše uvedené položky nelze nacenit. Uchazeč o veřejnou zakázku není ten, kdo by měl tvořit projekt a určovat komponenty, jejich výměry a množství potřebné k následnému bezchybnému a bezproblémovému užívání zařízení. Na základě výše uvedeného žádáme o zveřejnění projektové dokumentace MaR a položkového rozpočtu, který bude zohledňovat veškeré požadavky zadavatele.

Odpověď zadavatele:

V tomto případě se nejedná o klasický systém MaR, proto projektová dokumentace v profesi MaR nebyla vypracována samostatně. Předpokládá se instalace čerpadlových skupin s typovým ekvitermním regulátorem (sada čerpadlová skupina +regulátor+čidla); tuto variantu čerpadlových skupin s regulátorem nabízí většina výrobců čerpadlových skupin. Položky v rozpočtech týkajících se MaR byly uvedeny i z důvodu finančních prostředků, na základě kterých si odborný dodavatel provede dílenskou dokumentaci v profesi MaR.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení zadávací dokumentace není způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění a nabídky lze podat do 24.3.2020 9.00 hod.

V Havírově, dne 16.3.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka