

Legenda svítidel:

"C" svítidlo led průmyslové, stropní IP65, 1x49W

Legenda přístrojů:



- - spínač č.1 nástěnný 10A, IP44
- ⚡ - zásuvka 230V/16A, nástěnná s víčkem, IP44
- ⚡ - zásuvka 400V/16A, IP44

- — — — — - společná trasa více kabelů
- — — — — - světelné rozvody
- — — — — - zásuvkové rozvody

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-S
OCHRANNA OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
411.2 - ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
- IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
411.3 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 - DOPLNKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝ CHRÁNIČ, DOPLNKOVÉ POSPOJOVÁNÍ

±0,000=276,87m n.m.

KÓTOVANO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

VYPRACOVAL:	Tomáš Lutonský	 Katojejská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace	 Nemocnice s poliklinikou Havířov	
MÍSTO STAVBY:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221		
ČÁST PD:	D1.4.4 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	FORMAT:	8x44
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV	DATUM:	09/2019
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.PP – ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ PD:	RDS
		MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.4-02