

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

FAKO spol. s r.o.
Kotojedská 2588 / 91
76701 Kroměříž

Značka: 9773/V024966/2019/BU

Ostrava, dne: 20.9.2019

Věc: **Rekonstrukce vestibulu Nemocnice s poliklinikou Havířov, parc. č. 2221, 2230/4, k.ú. Havířov-město**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 12.6.2019 pod zn.: 9773/V014787/2019/BU.

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy uvnitř objektu a venkovní přilehlé vstupní plochy Nemocnice s poliklinikou Havířov, č.p. 1132/24, parc. č. 2221 a 2230/24, k.ú. Havířov-město. Vnitřní stavební úpravy spočívají v úpravě dispozičního řešení vestibulu. Vnitřní dispozice bude nově doplněna o dvě nové vnitřní bezbariérové rampy. Součástí rekonstrukce je i oprava venkovního vstupu do vestibulu – schodišťové stupně a bezbariérová rampa. Během rekonstrukce dojde k umístění nové VZT jednotku v suterénu objektu. Rekonstrukcí dojde k úpravě elektroinstalací a výměně zařizovacích předmětů. Stávající objekt zůstává objemově zachován. Dle PD vodovodní a kanalizační přípojka novému záměru vyhoví.

Členění stavby na stavební objekty:

Objekt SO01 - Rekonstrukce vestibulu
Objekt SO02 - Venkovní rampa a vstup

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby je nutné respektovat vodovodní řad DN 200 GG jednotný kanalizační řad DN 300 B (stoka DX, hloubka uložení cca 3,7 m) v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zakres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 384 111, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Havířov, tel. č.: 596 831 023). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky pro realizaci:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- **Zařízení staveniště** (stavební buňky, skládky materiálu apod.) **požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo** zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu

- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Po dobu provádění prací budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy.
- **V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálů, zeminy apod.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- **Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.**

Odvádění kondenzátu:

Předložená dokumentace řeší návrh instalace vzduchotechniky ve vestibulu Nemocnice s poliklinikou Havířov na pozemcích parc. č. 2221, 2230/4, k.ú. Havířov-město.

Dle předložené PD se bude jednat o **odvod kondenzátu o objemu 5,26 m³/rok.**

Souhlasíme s vypouštěním kondenzátu ze vzduchotechniky do vnitřní kanalizace objektu a dále do kanalizace, která je v majetku SmVaK Ostrava a.s.

Při odvádění odpadních vod ze vzduchotechniky do stávající kanalizace požadujeme dodržovat níže uvedené podmínky.

S uvedenou stavbou souhlasíme.

Podmínky pro realizaci:

Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací - středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č. 596 384 111.

Podmínky pro odvádění odpadních vod – kondenzátu:

- Kvalita vypouštěného kondenzátu do kanalizace v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. **nepřekročí limity** stanovené kanalizačním řádem města Havířova včetně teploty 40 stupňů Celsia, viz - Výňatek z kanalizačního řádu města Havířova.
- **Před zahájením provozu vzduchotechniky je investor povinen** **dostavit se s kopií tohoto vyjádření na příslušné zákaznické centrum SmVaK Ostrava a.s. a neprodleně uzavřít dodatek ke smlouvě na odvádění vod kondenzátu z tepelného čerpadla.**

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.