

PŮDORYS STŘECHY

M 1:100

BUDOVA "E"

STŘECHA NAD 1.PP

OBRYS ŠATNY č.2 V 1.PP

SVĚTLÍK

HRANA S OKNY

SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU,  
PROSTUP NAD STŘECHOU  
550x355mm, 4180 m³/h

SVĚTLÍK

HRANA S OKNY

VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU VYVEDEN  
PŘES STÁVAJÍCÍ OTVOR VE SVĚTLÍKU  
PO DEMONTOVANÉM VENTILÁTORU  
4180 m³/h

SVĚTLÍK

HRANA S OKNY


SVĚTLÍK

HRANA S OKNY

HRANA STŘECHY NAD 1.NP

BUDOVA "G"

HRANA STŘECHY NAD 2.NP



Hlavní projektant		Projektant části PD	Vypracoval	Ing. arch. Petr Kopecký	
Ing. arch. Kopecký		Radim Barek	Radim Barek	IČ:602 93 080, mob.608 885 970	
Objednatel		Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace		Bravanice 111, 742 81	
Místo stavby		Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov		Zakazka	
Název dokumentace		Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově		Stupeň projektu	
Část dokumentace		D.1.4. Technika prostředí staveb		Formát	
D.1.4.2. Vzduchotechnika		D.1.4.2.2. Vzduchotechnika - Šatna 2		Datum	
Název výkresu		PŮDORYS STŘECHY		Měřítko	
				Číslo výkresu	
				D.1.4.2.2.04	
				Paré	
				16PP09	
				DPS	
				2x A4	
				09/2016	
				1:100	