



#### NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 3PEN~50Hz 400V/TN-C   | - HLAVNÍ PŘÍVOD DO OBJEKTU, STÁVAJÍCÍ ROZVODY |
| 3NPE~50Hz 400V/TN-C-S | - NOVÉ ROZVADĚČE RS                           |
| 3NPE~50Hz 400V/TN-S   | - POHONY 400VAC                               |
| 1NPE~50Hz 230V/TN-S   | - OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKY 230V, OSUŠOVAČE          |
| 12V/SELV              | - EL. VENTILY SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ            |

#### OCHRANA PŘED N.D. NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM (CYA16mm ) A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM VODIČEM CYA16mm
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- MALÝM NAPĚTÍM SELV

Hlavní projektant	Projektant části PD - silnoproud	Vypracoval	Ing. arch. Petr Kopecký IČ:602 93 080, mob.608 885 970 Bravantice 111, 742 81	
Ing. arch. Kopecký	Rudolf Tobiáš Projekce	Rudolf Tobiáš		
		mob.724 082 341		
Objednatel			Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace	
Místo stavby			Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov	
Název dokumentace			Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově	
Část dokumentace			D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.7 Silnoproud, osvětlení D.1.4.7.Š1 Šatna 1A, 1B	
Název výkresu			SITUACNÍ SCHÉMA NAPOJENÍ ROZVADĚČŮ ŠATEN č.1, 2, 3	
			Číslo výkresu	Paré
			Měřítko (A4 - 1:280)	A3 - 1:200
			Datum	09/2016
			Formát	2 x A4
			Stupeň projektu	DPS
			Zakázka	EL- 4/2016
			D147Š123.9	