

OSUŠOVAČE RUKOU
TURBO BLAST ABS

2300W

34

35



FÉNY VALERA EXCEL

1600W

41

42

CYKY 3Jx2,5



INSTALACE PŘÍSTROJŮ BUDE PROVEDENA DO ROZVADĚČE, TYP BF-U-5/96C, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, PŘÍVOD
ZDOLA, VÝVODY NAHORU, BÍLÁ BARVA, 96 MODULŮ, OBSAŽENO 61 MODULŮ

3NPE~50Hz 400V/TN-C-S

RS3

PROJEKCE - TOBIÁŠ
FR.HAJDY 16
700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA

Vypracoval: TOBIÁŠ
Kontroloval: SUCHÝ
Datum: 9. 2016

Stavba: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov
Dílčí část stavby: Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově,
ELEKTROINSTALACE
Investor: Nemocnice s poliklinikou Havířov
Stupeň P.D.: PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název výkresu:

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČŮ
RS3

Měřítko:

/

Číslo výkresu:

D147Š3.13

3

3