

OSUŠOVAČE RUKOU
TURBO BLAST ABS

2300W 2300W



34 35 36

FÉNY VALERA EXCEL

1600W 1600W 1600W 1600W 1600W

41 42 43 44 45

CYKY 3Jx2,5



L1

L2

L3



INSTALACE PŘÍSTROJŮ BUDE PROVEDENA DO ROZVADĚČE, TYP BF-U-5/120C, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, PŘÍVOD
ZDOLA, VÝVODY NAHORU, BÍLÁ BARVA, 120 MODULŮ, OBSAZENO 84 MODULŮ

3NPE~50Hz 400V/TN-C-S

RS1

PROJEKCE - TOBIÁŠ
FR.HAJDY 16
700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA

Vypracoval: TOBIÁŠ
Kontroloval: SUCHÝ
Datum: 9. 2016

Stavba: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov
Dílčí část stavby: Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově,
ELEKTROINSTALACE
Investor: Nemocnice s poliklinikou Havířov
Stupeň P.D.: PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název výkresu:

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČŮ
RS1

Měřítko:

/

Číslo výkresu:

D147Š1.11

3

3