

PŮDORYS ŠATNY Č.2 - VNITŘNÍ VODOVOD

M 1:75

STAVAJÍCÍ ROZVOD TV A CÍRK VEDENÝ PŘES CHODBU V KANALE POD PODLAHOU ZRUŠIT, NOVĚ VESTI POD STŘOPEM SOUBĚŽNĚ S JIŽ ZREKONSTRUOVANÝM POTRUBÍM SV

NAPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ ROZVOD TV A CÍRK, OSADIT UZÁVĚRAČÍ KOHOUBY UK65, KK50, PŘÍPADNĚ DOPLNIT UK80 I NA POTRUBÍ SV

KLESNUTÍ POTRUBÍ
TV: PPR25, i=13
SV: PPR25, i=6

TV: PPR90, i=50
CÍRK: PPR50, i=30
POD STŘOPEM
STAV. SV: PPR110, i=9
POD STŘOPEM
KLESNUTÍ POTRUBÍ
TV: PPR25, i=13
SV: PPR25, i=6

SV: PPR40, i=6
CÍRK: PPR32, i=13
TV: PPR40, i=25
POD STŘOPEM

SV: PPR32, i=6
CÍRK: PPR25, i=13
TV: PPR32, i=20
POD STŘOPEM

TV: PPR20, i=13
SV: PPR20, i=6
VE ZDI

TV: PPR20, i=13
SV: PPR20, i=6
VE ZDI

KLESNUTÍ POTRUBÍ
TV: PPR25, i=13
SV: PPR25, i=6

TV: PPR20, i=13
SV: PPR20, i=6
VE ZDI

TV: PPR20, i=13
SV: PPR20, i=6
VE ZDI

KLESNUTÍ POTRUBÍ
TV: PPR25, i=13
SV: PPR25, i=6

TV: PPR20, i=13
SV: PPR20, i=6
VE ZDI

ODBOČKY Z PATERNÍCH ROZVODŮ
TV: PPR40, i=23, OSADIT KK32,
SV: PPR40, i=6, OSADIT KK32,
CÍRK: PPR32, i=20, OSADIT TUJST DN20

ŠATNA 2


STAV. SV: PPR110, i=9
POD STŘOPEM

STAVAJÍCÍ ROZVOD TV A CÍRK
REKONSTRUOVAT VE STAVAJÍCÍ
TRASE, SV JE JIŽ ZREKONSTRUOVANÁ

TV: PPR90, i=50
CÍRK: PPR50, i=30
POD STŘOPEM

TV: PPR90, i=50
CÍRK: PPR50, i=30
POD STŘOPEM

Situace
NsP-Havířov



LEGENDA

2.01
ŠATNA 2

ČÍSLO MÍSTNOSTI
ÚČEL MÍSTNOSTI

STAVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY PPR
NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY PPR PN20
NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY PPR PN20
NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE PPR PN20

U UMÝVADLO
S SPRCHA
WC KLOZET
V VÍLEVKA

POTRUBÍ DÁL VEDENO V PŘÍJEM SMĚRU BEZ ODBOČEK
AŽ KE KOMPRESOROVÉ STANICI VIZ VÝKRES D.1.4.1.3.02

Hlavní projektant	Projektant části PD	Vypracoval	Ing. arch. Petr Kopecký
Ing. arch. Kopecký	Radim Bartek	Radim Bartek	IČ: 602 93 080, mob. 608 885 970
Objednatel	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace		
Místo stavby	Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov		
Název dokumentace	Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově		
Část dokumentace	D.1.4. Technika prostředí staveb		
D.1.4.1. Zdravotně technická instalace	D.1.4.1.2 Zdravotně technická instalace - Šatna 2		
Název výkresu	PŮDORYS ŠATNY Č.2 - VNITŘNÍ VODOVOD		
Ing. arch. Petr Kopecký			Číslo výkresu
Ing. arch. Kopecký			Paré
Ing. arch. Kopecký			1:75
Ing. arch. Kopecký			16PP09
Ing. arch. Kopecký			DPS
Ing. arch. Kopecký			2x A4
Ing. arch. Kopecký			09/2016
Ing. arch. Kopecký			1:75