

LEGENDA PO :

- požárně dělící konstrukce
označení požárního úseku
- N1.01**
△ REI 60DP1 požární odolnost nosné stropní konstrukce 60 minut, nehořlavá konstrukční část
● REW 30DP1 požadovaná požární odolnost nosné obvodové stěny 30 minut, působení požáru z vnitřní strany nehořlavá konstrukční část
● REI 60DP1 požadovaná požární odolnost nosné vnitřní požární stěny 60 minut, nehořlavá konstrukční část
● EW 30DP3-C požární uzávěr omezující šíření tepla, požární odolnost 30 minut, hořlavá konstrukce DP3, samozavírač
● EI 30DP3-Sm+C požární uzávěr bránící šíření tepla, požární odolnost 30 minut, hořlavá konstrukce DP3, kouřotěsné, samozavírač
- EPS** prostory vybavené elektrickou požární signalizací
TL tlačítkové hlásiče požáru, samočinné hlásiče požáru
ústředna EPS
- → směry úniku, východ z objektu
X nouzové osvětlení
- △ přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A
△ přenosný hasicí přístroj sněhový CO2 s hasicí schopností 55B
(H) hadicový systém DN19 pro první zásah s tvarové stlačené hadici dl. 30 m
- (B) chráněná úniková cesta typu "B"
(A) chráněná úniková cesta typu "A"
- evakuační rozhlas s nuceným poslechem

