



NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.			
Zpracovatel části: ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL	Zodpovědný projektant ing. Daniel Hajzler	Vypracoval ing. Daniel Hajzler	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie		DATUM:	LISTOPAD 2016
		ZAKÁZK. ČÍSLO:	DPS-07-2016
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Formát	-
		Stupeň	D.P.S.
Příloha: Úprava rozváděče RMS2.2		Měřítko	Číslo přílohy
		-	D.1.6-12

RMS2.2



Legenda číslování obvodů:

- x.y x... 1. obvody MDO
2. obvody DO
3. obvody VDO
y... pořadové číslo vývodu z rozváděče

OBVODY MDO A DO PROSTOROVĚ ODDĚLIT

TYP PROVEDENÍ: OCEP STÁVAJÍCÍ
KRYTÍ: IP40 / IP20
ROZMĚRY šxvxh: 700x800x200mm
DĚLENÍ: —
NÁTER: TYPOVÝ
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SHORA
VÝVODY: NAHORU

