



DETAIL OSTĚNÍ



DETAIL PARAPETU



OSAZENÍ OKNA:

- MONTÁŽ OKNA PROVEDE VÝROBCE.
- VÝROBCE DÁVÁ ZÁRUKU, ŽE OKNO JAKO CELEK VČETNĚ OSAZENÍ JE STATICKY DIMENZOVANÉ NA MECHANICKOU ODOLNOST PROTI VĚTRU.
- ZPŮSOB KOTVENÍ OKNA JE SOUČÁSTÍ STATICKÉHO VÝPOČTU VÝROBCE.
- KOTVENÍ OKNA MUSÍ RESPEKTOVAT TYP ZDIVA
- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DO NOSNÝCH ČÁSTÍ ZDIVA.
- DODAVATEL OKNA PŘEDLOŽÍ DETAILY JEHO OSAZENÍ.

OSAZENÍ PROVÉST DLE ČSN 74 6077

- VENKOVNÍ SPÁRA UZAVŘENA EXPANZNÍ PÁSKOU, VNITŘNÍ PAROTĚSNOU PÁSKOU
- PO UKOTVENÍ OKNA SPÁRU MEZI RÁMEM OKNA A OBVODOVOU KONSTRUKCÍ VYPLNIT MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, VHODNOU PRO IZOLACI OKEN
- PO ODSTRANĚNÍ ZBYTKU PĚNY NALEPIT PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY VNĚJŠÍ HYDROIZOLAČNÍ UZÁVĚR PŘIPOJOVACÍ SPÁRY LZE PROVÉST DLE ZPŮSOBU ZABUDOVÁNÍ A DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE
- PŘEDPOKLÁDÁ SE POUŽITÍ OKENNÍ EXPANZNÍ PÁSKY VHODNÉ DO EXTERIÉRU. TL. PÁSKY ZVOLIT DLE TL. VYPLŇOVANÉ SPÁRY, TAK ABY PÁSKA SPÁRU VYPLNILA A NEBYLA VOLNÁ. ŠÍŘKA ZVOLENÉ EXPANZNÍ PÁSKY MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ JEJÍ TLOUŠŤKA
- Z VNITŘNÍ STRANY POUŽIT PAROTĚSNOU INTERIÉROVOU OKENNÍ FOLII
- NAPOJENÍ OSTĚNÍ (OMÍTKY) PROVÉST APU LIŠTAMI Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY. UKONČOVACÍ (APU) LIŠTY POUŽIT S INTEGROVANOU TKANINOU
- VNĚJŠÍ PARAPET SPÁDOVAT MIN.3° OD OKNA
- U VNĚJŠÍCH BOČNÍCH OSTĚNÍ ZAJISTIT ABY NEZATÉKALO POD PARAPET SPÁRU ZATMELIT
- UKONČENÍ ROHŮ V OMÍTKÁCH PROVÉST POMOCÍ LIŠT-ROHOVNÍKŮ S TKANINOU
- PRO NÁVRH UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BYLY POUŽITY MATERIÁLY FY ILLBRUCK. JE MOŽNO POUŽÍT I JINÉ OBDOBNÉ MATERIÁLY STEJNÝCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ
- JE NUTNO SPÁRU MEZI OKNEM A ZDIVEM UTĚSNIT PAROTĚSNĚ A VODONEPROPUSTNĚ VŽDY PAROTĚSNOU PÁSKOU Z INTERIÉRU A PAROPROPUSTNOU Z EXTERIÉRU A PROSTOR SPÁRY VYPLNIT PUR OKENNÍ PĚNOU.

POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.	
Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	739 53 Třanovice 1	
Investor	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov		michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Místo stavby	parc. č.2230/1, k.ú. Havířov - Město		Formát	A3
Akce	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		Datum	02/2020
	Přístavba objektu magnetické rezonance a CT		Účel	DSP, DPS
			Č. zakázky	11.09/20
Část	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Měřítko	1:10
Obsah výkresu	Detail osazení okna		Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.1.b-D2