



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S  
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE  
V PROSTORÁCH SE SPRCHOU A V ZDARVOTNICKÝCH PROSTORÁCH DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (čl. 411.3.1.2)

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

<b>Stavebník:</b> NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		<b>Autorizační razítko:</b>		<b>Schema:</b> 	
<b>Generální projektant:</b> MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz					
<b>Hlavní inženýr projektu:</b> Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA					
<b>Akce:</b> <b>Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.</b>					
<b>Zpracovatel části:</b> ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL		<b>Zodpovědný projektant</b> ing. Daniel Hajzler 		<b>Vypracoval</b> ing. Daniel Hajzler	
				<b>PARE:</b>	
<b>Objekt (SO):</b> <b>SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie</b>				<b>DATUM:</b> LISTOPAD 2016	
<b>Část PD:</b> <b>Zařízení silnoproudé elektrotechniky</b>				<b>ZAKÁZK. ČÍSLO:</b> DPS-07-2016	
				<b>Formát</b> 10A4	
				<b>Stupeň</b> D.P.S.	
<b>Příloha:</b> <b>Elektroinstalace střecha</b>				<b>Měřítko</b> 1:50	
				<b>Číslo přílohy</b> D.1.6-8	