

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN. Mgr. Hana Hozová

ZE DNE: 25.3.2020

SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 14548/2020/OP/HP

ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 15174/2020/OP/HP

VYŘIZUJE: MUDr.Dagmar Červinková

RNDr.Iveta Nováková

TEL.: 553 668 854

E-MAIL: dagmar.cervinkova@khsova.cz

DATUM: 31.3.2020

Slezská projektová společnost, spol. s r.o.  
k rukám Ing. Jaromíra Víchy  
Olomoucká 8  
746 01 Opava

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, zastoupené ředitelem organizace Ing. Karlem Siebertem, MBA, prostřednictvím zplnomocněné Mgr. Hany Hozové, náměstkyně ředitele pro ošetrovatelskou péči SNO, na základě plné moci ze dne 2.1.2020, stavebník Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, o stanovisko k projektové dokumentaci k ohlášení stavebních úprav v SNO „Pavilon U-Chlazení příjmu vzorků a odběrové části 1.NP“ v Opavě, Olomoucká 86.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro ohlášení stavebních úprav „Pavilon U-Chlazení příjmu vzorků a odběrové části 1.NP“ v Opavě, Olomoucká 86

## s o u h l a s í.

### Odůvodnění:

Projektová dokumentace řeší instalaci chladicího systému v pavilonu U-OKB Slezské nemocnice v Opavě. Jedná se o chlazení místnosti č.8-registr, místnosti č.2-čekárna, místnosti č.49-rozборы moči a místnosti č. 48-laboratoř. Multi-splitový chladicí systém tvoří soustavu čtyř nástěnných a kazetových chladicích jednotek napojených na jednu venkovní kazetovou jednotku kondenzační. Venkovní jednotka je napojena na stávající elektro rozvod. Kondenzát bude odveden plastovým potrubím k nejbližšímu odpadu. Chladicí jednotky s výkonem 3x2,5kW a 1x2,1kW umožní udržet vnitřní teplotu v letním období na +24 st.C. Venkovní kondenzační jednotka je napojena na 5 vnitřních jednotek, z toho jedna bude zatím zaslepena, nachystaná pro možnost připojení. Jednotky budou umístěny na stěně ve výšce 2,5m, jedna pak v podhledu. Potrubí bude

TEL.: 553668854

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00-17:00

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

tepelně izolováno. V systému bude použito chladivo R32. Ovládání vnitřních jednotek kabelovým ovladačem. Součástí instalace budou úpravy rastrového podhledu spolu s instalací stropních kazet a nových LED svítidel. Z příložené dokumentace výpočtu umělého osvětlení (Elektro Blafák, Dolany) lze doložit intenzitu umělého osvětlení 500-600 lx, interiérová vestavná svítidla Lumen Hamsa G2 DPD. Minimální hodnoty intenzity osvětlení odpovídají normě ČSN EN 12464-1.

Venkovní jednotka chlazení MU5R30.U40 o akustickém výkonu 66 dB bude umístěna na fasádě I.NP, směrem k cestě cca 30 m od sousedního pavilonu. Jednotky a ventilátory budou pružně uloženy. Existuje reálný předpoklad, že při užívání budou dodrženy hygienické limity hluku ve smyslu § 11,12 nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Předložená dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

MUDr. Dagmar Červinková v.r.  
vedoucí oddělení hygieny práce  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu:**

1x adresát DS

1x KHS MSK-ÚP Opava-HP