

**Veřejná zakázka  
„Magnetická rezonance – výstavba objektu“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

*Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)*

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>      | <b>„Magnetická rezonance – výstavba objektu“</b>                                                    |
| <b>Název zadavatele:</b>           | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace                                            |
| <b>Sídlo zadavatele:</b>           | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov                                                                    |
| <b>IČO zadavatele:</b>             | IČ 00844896                                                                                         |
| <b>URL adresa:</b>                 | <a href="http://www.nsphav.cz">www.nsphav.cz</a>                                                    |
| <b>Oprávněná osoba zadavatele:</b> | Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel                                                                |
| <b>Kontaktní osoba zadavatele:</b> | JUDr. Rita Kubicová, advokátka<br>+420 608 831 124                                                  |
| <b>Telefon:</b>                    | <a href="mailto:vzakazky@advokatkakubicova.eu">vzakazky@advokatkakubicova.eu</a>                    |
| <b>E-mail:</b>                     | <a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html</a> |
| <b>Profil zadavatele:</b>          |                                                                                                     |

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz k zadávací dokumentaci:**

*„prosím o upřesnění zda máme cenovou nabídku zpracovat podle „Technické zprávy revize I“ kde je uvedeno, že je odstraněno zařízení č. 2, 4, 5. V rozpočtu jsou tyto zařízení k nacenění.“*

**Odpověď zadavatele:**

**Zařízení VZT č. 2,4,5 neoceňovat. V souladu s informací uvedenou v rámci Technické zprávy\_Revize. Jedná se o zařízení VZT jenž bude instalováno až s nově instalovanou počítačovou tomografií, která bude následovat v budoucím čase dle potřeby nemocnice. V rámci nabídky ocenit stavební připravenost (prostupy) pro budoucí zařízení VZT č. 2,4,5. Připravené nevyužité prostupy budou utěsněny tepelným izolantem v rámci realizace stavby objektu.**

**S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení zadávací dokumentace není způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění a nabídky lze podat do 12.05.2020 09:00.**

V Havířově, dne 28.4.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,  
příspěvková organizace  
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel  
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka