

**Veřejná zakázka
„Magnetická rezonance – výstavba objektu“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Magnetická rezonance – výstavba objektu“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotazy k zadávací dokumentaci:

„Dobrý den,

žádám o zodpovězení následujících otázek:

1. Položka č. 45 „palisáda betonová tyčová hranatá 120x165x400mm“ – množství v kusech neodpovídá délce osazení palisád uvedené v pol. č. 44
2. Položky č. 33, 34, 35, 36, 38 a 39 „překlady keramické ploché nebo vysoké“ nejsou v souladu s výpisem překladů na výkrese č. D1.1.b-103
3. V rozpočtu chybí výztuhy stropní konstrukce ON2, ON3 – ocelové nosníky HEA č. 200 a 220, výztuž, beton, bednění
4. Položky č. 80, 81, 82 „ocelové zárubně“ nejsou v souladu s výpisem prvků uvedených v Tabulce zámečnických výrobků č. D1.1.b-110 a výkresovou dokumentací
5. V rozpočtu chybí dodávka a montáž zárubně s Pb vložkou
6. Položka č. 122 „ocelová zárubeň pro sádkokarton“ není v souladu s výpisem prvků uvedených v Tabulce zámečnických výrobků č. D1.1.b-110 a výkresovou dokumentací
7. Položky č. 135, 137, 138 „dveře dřevěné“ nejsou v souladu s výpisem prvků uvedených v Tabulce truhlářských výrobků D1.1.b-111 a výkresovou dokumentací
8. Položka 151 „dveře Al vchodové“ není v souladu s výpisem prvků uvedených v Tabulce truhlářských výrobků D1.1.b-110 a výkresovou dokumentací
9. Položka 153 „dveře automatické vnitřní“ není v souladu s výpisem prvků uvedených v Tabulce

truhlářských výrobků D1.1.b-110 a výkresovou dokumentací

10. V rozpočtu chybí položky konstrukce střechy spojovacího krčku

11. Žádáme o doplnění technické zprávy profese vzduchotechnika

12. V technické zprávě Revize č.1 profese VZT je v odstavci 3 uvedeno: „Vzhledem k finančním/investičním možnostem stavebníka byly v rámci této revize provedeny úpravy projektové dokumentace VZT v podobě odstranění Zařízení č.2 – větrání prostor CT a zázemí, Zařízení č. 4 – CHL/KLM a vytápění vyšetřovny CT, Zařízení č. 5 – CHL/KLM technického zázemí CT.“ Dané zařízení ale v položkovém rozpočtu figurují. Budou se tedy realizovat či nikoliv?

13. Projektová dokumentace neřeší Měření a regulaci technologických zařízení.

14. Nesoulad lhůty pro podání nabídek – ve „Výzvě k podání nabídek“ je uvedený termín 6.5.2020 a v aplikaci E-ZAK je uvedený termín 12.5.2020“

Odpovědi zadavatele:

1. Položka č. 45 "palisáda betonová tyčová hranatá 120x165x400mm" - množství v kusech

neodpovídá délce osazení palisád uvedené v pol. č. 44 – **množství bylo upraveno**

2. Položky č. 33, 34, 35, 36, 38 a 39 "překlady keramické ploché nebo vysoké" nejsou v souladu s výpisem překladů na výkrese č. D.1.1.b-103 – **položky byly upraveny dle PD, nyní mají čísla: 33 - 39**

3. V rozpočtu chybí výztuhy stropní konstrukce ON2, ON3 - ocelové nosníky HEA č. 200 a 220, výztuž, beton, bednění – **součást položky č.47**

4. Položky č. 80, 81, 82 "ocelové zárubně" nejsou v souladu s výpisem prvků uvedených v Tabulce zámečnických výrobků č. D1.1.b-110 a výkresovou dokumentací - **položky byly upraveny dle PD, nyní mají čísla: 79 - 84**

5. V rozpočtu chybí dodávka a montáž zárubně s Pb vložkou- **položka č.81**

6. Položka č. 122 "ocelová zárubeň pro sádkokarton" není v souladu s výpisem prvků uvedených v Tabulce zámečnických výrobků č. D1.1.b-110 a výkresovou dokumentací – **upraveno dle PD, položky 79 - 84**

7. Položky č. 135, 137, 138 "dveře dřevěné" nejsou v souladu s výpisem prvků uvedených v Tabulce truhlářských výrobků D1.1.b-111 a výkresovou dokumentací - **položky byly upraveny dle PD, nyní mají čísla: 135 - 148**

8. Položka 151 "dveře Al vchodové" není v souladu s výpisem prvků uvedených v Tabulce truhlářských výrobků D1.1.b-110 a výkresovou dokumentací- **upraveno položky č.159 - 161**

9. Položka 153 "dveře automatické vnitřní" není v souladu s výpisem prvků uvedených v Tabulce truhlářských výrobků D1.1.b-110 a výkresovou dokumentací **upraveno položky č.159 - 161**

10. V rozpočtu chybí položky konstrukce střechy spojovacího krčku- **přidána položka č.155**

11. Žádáme o doplnění technické zprávy profese vzduchotechnika – **zasláno přílohou v mailu**

12. V technické zprávě Revize č.1 profese VZT je v odstavci 3 uvedeno: "Vzhledem k finančním/investičním možnostem stavebníka byly v rámci této revize provedeny úpravy projektové dokumentace VZT v podobě odstranění Zařízení č.2 - větrání prostor CT a zázemí, Zařízení č. 4 -

CHL/KLM a vytápění vyšetřovny CT, Zařízení č. 5 - CHL/KLM technického zázemí CT." Dané zařízení ale v položkovém rozpočtu figurují. Budou se tedy realizovat či nikoliv?

zařízení VZT č. 2,4,5 neoceňovat. V souladu s informací uvedenou v rámci Technické zprávy - Revize. Jedná se o zařízení VZT jenž bude instalováno až s nově instalovanou počítačovou tomografií která bude následovat v čase dle potřeby nemocnice. V rámci nacenění ocenit stavební připravenost (prostupy) pro budoucí zařízení VZT č. 2,4,5. Připravené nevyužité prostupy budou utěsněny tepelným izolantem v rámci realizace stavby objektu.

13. Projektová dokumentace neřeší Měření a regulaci technologických zařízení. – V projektu není samostatná část MaR technologických zařízení, protože není uvažovanou technologií vyžadováno „vyšší řízení“. Technologie jsou autonomní

14. Nejedná se o nesoulad, původní lhůta pro podání nabídek uvedená ve Výzvě k podání nabídek byla zadavatelem posunuta v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 16.4.2020.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení zadávací dokumentace není způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění a nabídky lze podat do 12.05.2020 09:00.

V Havířově, dne 4.5.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Přílohy:

Výkaz vymer - 15 - Nemocnice Havířov-magnetická rezonance (zadání)

D.1.4.3-1_TECHNICKÁ ZPRAVA