



Demontáž jističů osvětlení –FA4 a FA5 soustavy MDO.
Demontáž jističů osvětlení –FA107, FA108, FA109 soustavy DO.

Demontáž jističů zásuvek –FA22, FA23, FA24, FA25, FA31, FA33, FA34, soustavy MDO.
Demontáž jističů zásuvek –FA125, FA128, FA152, FA153, soustavy DO.
Demontáž jističů FA221, FA222, FA223, FA224 soustavy ZIS.

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ
– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM IDLE ČSN 33 2000–4–41.
SOUSTAVA : 3 NPE AC 50Hz, 230/400V/TN–C–S

| | | | | |
|--|---------|--|---|--------------------------|
| Vypracoval: Lubomír PROKOP | Podpis: | | Forsing projekt s.r.o. <small>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětřní 1263/66 IČ:27847721</small> | Číslo zakázky: — |
| Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA | Podpis: | | | Datum: 02/2020 |
| Objednatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | | | | Formát: 5x4 |
| Místo: pavilon "B" areálu nemocnice | | | | Stupeň: DPS |
| Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO AMBULANTNÍHO TRAKTU | | | | Měřítka: — |
| Obsah: ÚPRAVY ROZVADĚČE – RMS 1210c | | | | Čís.výkř.: E–6 |