

Veřejná zakázka
„Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s
poliklinikou Havířov, p. o.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16,17,18

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124
Telefon:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
E-mail:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
Profil zadavatele:	

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Dotaz k zadávací dokumentaci:

„Pod označením položky Z/22 je uvedeno hliníkové okno o velikosti 1500 x 1900 mm, které by mělo být otevíravé. Z důvodu upozornění výrobce oken na statickou stránku otevíravého křídla nelze dle požadavků okno vyrobit. Žádáme tedy o prověření rozměrů a požadavků na otevíratelnost, případně záměnu za fixní variantu.“

Odpověď zadavatele:

Pokud dodavatel nebude schopen dodat okno jednokřídlové otevíravé, zadavatel umožní dodat okno otevíravé dvoukřídlové.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Dotaz k zadávací dokumentaci:

„Po prostudování projektové dokumentace jsme narazili na rozpor vůči výkazu výměr. Technická zpráva v kap. Strukturovaná kabeláž uvádí, že součástí dodávky bude, 6 telefonních přístrojů a 3 WiFi routery. Ve výkazu výměr je v kapitole Strukturovaná kabeláž pod položkami 15 a 16 uvedeno 12ks analogových telefonních přístrojů, Wifi routery ve výkazu výměr nejsou. Co platí pro provedení zacenění do VŘ výkaz výměr nebo znění z tech. zprávy?“

Odpověď zadavatele:

1)Telefonní přístroje

V počtu telefonních přístrojů rozpor není. V TZ "D.1.7 - Strukturovaná kabeláž" je uvedeno dodání 6 tel. přístrojů a v "D.1.7 - Dveřní interkom" je uvedeno, že pro interkom budou do stejných míst přidány ještě samostatné analogové telefony, sloužící výhradně pro interkom. Celkem tedy 12 přístrojů, z toho požadovala nemocnice 2 bezdrátové. Platí tedy soupis prací, souhlasí s technickou zprávou.

2) WIFI routery

Doplněno do výkazu výměr 3 ks routerů řádek 17a - viz nový soupis prací v příloze tohoto vysvětlení ZD.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Dotaz k zadávací dokumentaci:

1. Dle vysvětlení č. 14 bod č.2. - *U položky „Úprava elektroniky řízení výtahů (pro možnost přijetí signálu od EPS, následné zastavení kabiny v INP, otevření dveří, zavření dveří, odstavení z provozu). Nutno objednat u firmy servisující stávající výtahy a EPS.“ Dodavatelé uvedou ve svém nabídkovém rozpočtu u této položky jednotnou cenu ve výši 40.520,- Kč bez DPH. Tato cena je stanovena na základě konzultace se společností zajišťující smluvní servis výtahů.*

Jedná se o cenu celkem za 2 kusy, které jsou uvedené ve sloupci množství tzn. celkem 40 520 Kč, nebo cenu jednotkovou za jeden kus tzn. celkem 81 040 Kč za celou položku?

Vysvětlení není jednoznačné.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o celkovou cenu za oba výtahy tzn., že částka 40 520,- Kč je konečná. Ve výkazu výměr dodavatelé uvedou jednotnou cenu za tuto položku celkem 40 520,- Kč bez DPH.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení zadávací dokumentace není způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění a nabídky lze podat do 02.06.2020 09:00.

V Havířově, dne 20.5.2020

Příloha: D.1.7-S1 v2

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka