

**Veřejná zakázka
„Rekonstrukce výtahů Karviná, Orlová“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce výtahů Karviná, Orlová“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	IČ 00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotazy k zadávací dokumentaci:

- 1) Lze v Karvině použít bezpřevodové stroje? (oproti převodovému stroji modernější varianta s nižší spotřebou el. energie)*
- 2) V Orlové je v požárně bezpečnostním řešení v bodě 3.4 uvedeno, že v objektu nejsou únikové cesty chráněného typu, proto bude z prostoru před výtahy – haly v každém podlaží vytvořen prostor bez požárního rizika. Projektová dokumentace ani položkový rozpočet neobsahuje tyto úpravy. Jakým způsobem máme nacenit?*
- 3) V Orlové je v požárně bezpečnostním řešení v bodě 3.4 uvedeno, že evakuační výtahy - šachty těchto výtahů musí být odvětrávány v souladu s ČSN 73 0802. Projektová dokumentace ani položkový rozpočet neobsahuje tyto úpravy. Jakým způsobem máme nacenit?*

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Dle sdělení projektanta mohou být použity synchronní motory.

Ad 2) + 3) Dle původního záměru bylo zvažováno s výstavbou nových výtahů a k tomu bylo zpracováno i PBRŠ. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům bylo od tohoto záměru upuštěno a provede se rekonstrukce stávajících výtahů v souladu s PD. Práce, na které jsou dotazy směřovány, nejsou předmětem zakázky.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení zadávací dokumentace není způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění a nabídky lze podat do 09.06.2020 09:00.

V Karviné, dne 4.6.2020

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Ríta Kubicová, advokátka