



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| C.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | M ² |
|------|---------------------|----------------|
| 230 | FILTR | 10,82 |
| 231 | FILTR ZAMĚSTNANČŮ | 5,39 |
| 232 | HYGIENA ZAMĚSTNANČŮ | 3,77 |
| 233 | UMÝVÁRNA LÉKAŘŮ | 18,35 |
| 234 | PROTOKOLY, DM | 12,08 |
| 235 | DEKONTAMINACE | 10,06 |
| 236 | OPERAČNÍ SÁL | 33,70 |
| 237 | STERILNÍ SKLAD | 10,65 |
| 238 | CHOUBA | 11,30 |
| 239 | PŘÍPRAVA PACIENTŮ | 20,43 |
| 240 | NEOSVAZENO | - |
| 241 | PŘÍJÍMA, SESTRA | 27,41 |
| 242 | CHOUBA | 22,35 |
| 243 | WC MOBILNÍ | 3,87 |
| 244 | OKLIDOVÁ KOMORA | 2,95 |
| 245 | FILTR PACIENTŮ | 8,94 |
| 246 | DENNÍ MÍSTNOST | 19,75 |

| | |
|-------|----------------------|
| ----- | TEPELNÁ (40mm) |
| ----- | PROTIHLUKOVÁ (60mm) |
| +++++ | PROTIPOŽÁRNÍ (45min) |

POZNAMKA:
S.H. STĚNOVÝCH MRŽEK, 2300mm OD ČISTÉ PODLAHY
VŠECHNY ODOBŮCKY, ROZBOČKY A NASTAVCE VYBAVIT NABĚHOVÝMI PLECHY
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY – VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES PD STAVBNÍ ČÁSTI
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY JSOU DODÁVKOU STAVBY – NUTNÁ OPEVNĚNÁ KOORDINACE
OSAZENÉ KONCOVÉ ELEMENTY JSOU KOORDINOVÁNY SE SVÝTLIDY A OSTATNÍMI PROFESEMI
– KOORDINAČNÍ VÝKRES PD STAVBNÍ ČÁSTI
REALIZAČNÍ FIRMÁ V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ČČELY
ROZPIS VZTÍ POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDNOTLIVÉ TVAROVKY A ROUBY,
VČETNĚ POTŘEBNÝCH "TOUPEŮ")
VZHLÉDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZTÍ A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ
VZDUCHOVODY A KONCOVÉ ELEMENTY VZTÍ MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI
PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVĚ
H. H. VZDUCHOVODU 50MM POD STŘEPEM POKUD NA VÝKRESE NEJÍ UVEDENO JINAK
PŘÍSTUP K REGULAČNÍM PRAKŮM NA KONCOVÝCH ELEMENTECH UMÍSTĚNÝCH V
SAPROKARTONOVÉM PODHLÉDU JE UVAŽOVÁN PŘES KONCOVÝ ELEMENT
POPIS ZŘÍZENÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PD PROFESÍ VZTÍ

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------|
| SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ | | JEDNOTUPNÝ PROJEKT | |
| Investor: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. Osmovácká 88, 746 01 Opava | | Stavba: Autorský náčrtek | |
| Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. 616 00 BRNO e-mail: medcoproject@medcoproject.cz tel/fax: 541 211 409, 777 801 864 Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK WACIKA | | Výkresová část: Kvalifikace: | |
| Akce: Slezská nemocnice v Opavě Oční operační sál - 2.NP pavilon F | | | |
| Zpracovatel: Pudorvs s.r.o. 000 94 Hradec Králové e-mail: pudorvs@pudorvs.cz | Zodpovědný projektant: doc. Ing. ALEŠ RUDOLPH, Ph.D. | Výkresová část: Kvalifikace: | Práce: |
| Objekt (SÚ): SO 01 - Stavební úpravy v pavilonu F | Datum: BŘEZEN 2013 | | |
| Část: Zařízení vzduchotechnika, klimatizace | Zadávací číslo: 0-18-48 | | |
| Název přílohy: PUDORVS 2NP | Formát: A4 | | |
| | Stupeň: DSS | | |
| | Měřítko: 1:50 | | |
| | Číslo přílohy: F1-4-04 | | |