

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 15.1.2020

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 01906/2020/BR/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 01906/2020/BR/HOK

VYŘIZUJE: MVDr. Staňková

TEL.: 554 774 123

E-MAIL: sarka.stankova@khsova.cz

DATUM: 6.2.2020

Ing. Jonáš Musial

Sukova 214/1

Opava 9

747 70

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost společnosti Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov, zastoupené MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, zastoupené na základě plné moci Ing. Jonášem Musialem, Sukova 214/1, 747 70 Opava 9, ze dne 15.1.2020, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu řízení „Stavba kioskové betonové trafostanice“ parc. č. 1371/3 k.ú. Město Albrechtice.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací k územnímu řízení „Stavba kioskové betonové trafostanice“ parc. č. 1371/3 k.ú. Město Albrechtice

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti společnosti Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov, zastoupené MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, zastoupené na základě plné moci Ing. Jonášem Musialem, Sukova 214/1, 747 70 Opava 9, ze dne 15.1.2020, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu řízení „Stavba kioskové betonové trafostanice“ parc. č. 1371/3 k.ú. Město Albrechtice, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Byla předložena projektová dokumentace vypracovaná Ing. Jonášem Musialem, Hlavnice 07/2019.

Předmětem projektové dokumentace je vybudování nové kioskové trafostanice BR_0180, typu UKL 3119 R, transformátor 22/0,4 kV, rozvaděče VN, rozvaděče NN. Dveře jsou celohliníkové, větrání je zajištěno větracími mřížkami. Součástí projektové dokumentace je Hluková studie vypracovaná společností Greif – akustika, s.r.o., Kubíkova 12, Praha 8, Ing. Marií Jirmanovou, 21.4.2017. Z hlukové studie vyplývá, že ve vzdálenosti 3 m od trafostanice je hluk 35 dB. Nejbližší chráněné venkovní prostory staveb se nachází ve vzdálenosti 12 m a 23 m.

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Předložené podklady odpovídají požadavkům § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a ust. § 12 odst. 1, 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.




Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, počet listů 1 P

1x KHS, oddělení HOK, počet listů 1


Ing. Alena Ondrová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Bruntál