


Nosnost zeminy
min. 250 kN/m²
svahovitost 45°

	UK 1250/36	UK 1700/28	UK 3119	UK 3024	UK 2548	UK 3048
L1 [mm]	5600	4800	5100	5000	6800	6800
L2 [mm]	3500	3900	3900	4400	4500	5000
L3 [mm]	750	750	750	880	980	980

odp. projektant:	vypracoval:	kreslil:		
Jiří Brodík	Ing. Jonáš Musial	Ing. Jonáš Musial		
Kraj:	Místo:	Stavební úřad:		
Moravskoslezský	Město Albrechtice	Město Albrechtice	Formát:	A3
Investor: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace			Datum:	07/2019
Akce:			Stupeň:	DÚS, DPS
Město Albrechtice, nemocnice, TS, kNN			Ozn. stavby	
			Zak. číslo:	
			Arch. číslo:	19525
			Měřítko:	/
Obsah:			Číslo výkresu:	
Výkopové práce			C5	