

VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci

4121527809

1108733041 Josef Žalmánek 581107162

Přerov 5.5.2020

Vážený zákazníku,

obdrželi jsme PD na stavbu: Přípojka VN, TRAFOSTANICE , pro
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace / Krnov, I. P. Pavlova, dle
žádosti č.4121527809.

PD řeší výstavbu nové trafostanice, která je připojena kabelovou smyčkou VN 2x AXEKVCEY
3x240 mm² ze stávajícího distribučního vedení VN 22 kV, rozvaděč VN-část ČEZ, typ RM6 -
NE-IQI. Dále investice odběratele.

V kioskové trafostanici UKL3119L je instalován výkonový transformátor 22/0,4 kV o výkonu 250
kVA, rozvaděč NN. Měření elektrické energie je nepřímé na straně NN s měřicími
transformátory proudu s proudovým převodem 400/5A třída přesnosti t.p.0,5S. Umístění skříně
měření elektrické energie je v rozvaděči NN trafostanice.

Zařízení musí odpovídat příslušným předpisům, platným ČSN a standardu ČEZ Distribuce a.s. a
dáno do souladu dle současně platných Pravidel provozování distribučních soustav pro připojení
odběrného zařízení se sítí provozovatele distribuční soustavy.

K předložené PD nemáme zásadní připomínky.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a lze ho použít k územní souhlas.

S pozdravem



Ing. Zdeněk Linhart
Vedoucí odboru Obsluha zákazníků Business

Ing. Miroslav Zubík
Vedoucí oddělení Smluvní vztahy se zákazníky

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00