





LEGENDA MGR

HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY
(KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBCE)

POZN.: VZT BUDE DEMONTOVÁNA, PŘESUNUTÁ MIMO STROJOVNU A PO VYBUDOVÁNÍ
STROJOVNY VZT BUDE OPĚT PŘEMÍSTĚNA ZPĚT DO STROJOVNY A ZNOVU NAMONTOVÁNA

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:
SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN–S
OVLADACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN–S
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.412.1 IZOLACI
čl.412.2 KRYTEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.413.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
čl.413.1.6 DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

NSP KARVINÁ-RÁJ			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Výmurovací 399/5, 734 12, Karviná Ráj		Autorizaci razítko:		Schema: 		
Generální projektant: MEDICOPROJECT s.r.o. Kotkova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA				
Akce: NSP Karviná Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje						
Zpracovatel částí:  Ing. Hruška Josef tel.: +420 739 669 324 josef.hruska@volny.cz	Zodpovědný projektant ING. JOSEF HRUŠKA		Vyracoval ING. JOSEF HRUŠKA		PARE: 	
Soubor (PS): PS 03 - Měření a regulace				Datum Květen 2020		
Část PD: Měření a regulace				Zakázkové číslo DPS-03-2020		
Příloha: PŮDORYS STŘECHY				Formát 8 A4		
				Stupeň D.P.S.		
				Měřítko -----	Číslo přílohy D.4-103	