







LEGENDA ČAR :

- UT/TOPNÁ VODA MAX. 70°C
- UT/CHLAZENÁ VODA MAX. 55°C
- CHL. VODA NÁBĚH 6°C
- CHL. VODA ZPĚTNÁ 12°C
- PÁRA 2,5bar
- KONDENZÁT Z PÁRY

VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ :

POTRUBÍ MAX. VODOROVNÝ ROZVOD, TŘMENY, ZÁVĚSY :

- D15/ - 1,2m
- D20 - 1,5m
- D25/ - 1,8m
- D32/ - 2,3m
- D40/ - 2,6m
- D50/ - 60/ - 3,5m
- D65/ - 80/ - 4,5m

POTRUBÍ TOPNÉ VODY DO DN50 MĚĎ STŘ, TVRDÁ, SPOJE PÁJENÉ NATVRDO, IZOLACE tl= 9 POVRCHOVOU ÚPRAVOU Al FOLIÍ, 3-ctm, ROZVODY NAD 5N SV OCEL, SPOJE SVÁŘENÉ, IZOLACE 4-ctm, MINERÁL, V/34 LISOVANÉ TVAROVKY, Al FOLIE
POTRUBÍ CHLADU DO DN50 MĚŤ, STŘEDĚ TVRDÁ, SPOJE PÁJENÉ NATVRDO, IZOLACE KAUČUK, TL. 2-ctm, NALEPENÁ NA POTRUBÍ
V CELÉM OBVODU A DÉLCE, ZÁVĚSY A ULOŽENÍ S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM IZOLOVATI ARMATURY
POTRUBÍ CHLADU NAD DN50 OCEL, SPOJE SVÁŘENÉ, IZOLACE KAUČUK, TL. 2-ctm, NALEPENÁ NA POTRUBÍ
V CELÉM OBVODU A DÉLCE, ZÁVĚSY A ULOŽENÍ S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM IZOLOVATI I ARMATURY

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE, JE TLAKOVÁ ZKOUŠKA A PROVOZNÍ ZKOUŠKA S DOREGULACÍ SYSTÉMU
ZAREGULOVÁNÍ PROVÁDĚT SPOLEČNĚ SE ZAŘÍZENÍMI VZT A MaR

ROZVODY KOORDINOVAT SE VZDUCHOTECHNIKOU (MONTÁŽ PO VZT, PŘÍPADNĚ SOUČASNĚ) A ROVNĚŽ S ELINSTALACÍ SVÍTIDLA A ZTI

PROSTUPY MEZI STROJOVNOU CHLADU A STROJOVNOU VZT POŽÁRNĚ UTĚSNIT - DO DN 40 ZAPĚNIT, DN50/65 POŽ. UCPÁVKY
ZATĚSNIT I PROSTUPY STROPEM - STOUPAČKY

REVIZE 07 / 2020

NSP KARVINÁ-RÁJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/6, 734 12, Karviná Ráj	Autorizační razítko:	Schema:
Generální projektant: MEDICPROJECT, s.r.o., Jeřábkova 1, 635 00 BRNO, tel.: 541 211 408, medicprojekt@medicprojekt.cz, http://www.medicprojekt.cz		
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA, Ing. LUDĚK VACULA		
Akce: **NsP Karviná Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje**		
Zpracovatel části: TOPAKLIMA, spol. s r.o., Hlavní 2, 747 05 Opava-Kateřinky, tel.: 553/251-10, e-mail: klimatizace@topaklima.cz	Zodpovědný projektant: ING. IVO ŠŤASTNÝ	Vypracoval: ING. IVO ŠŤASTNÝ / PARE:
Soubor (PS): PS 05 - Technologické rozvody tepla a chladu včetně zdroje chladu	Datum: Květen 2020	
Část PD: Technologické rozvody tepla a chladu vč. zdroje chladu	Zakázkové číslo: DPS-03-2020	
	Formát: 10A4	
Příloha: PŮDORYS 8NP - STROJOVNA	Stupeň / měřítko: 1:50	D.P.S. / Číslo plánu: **D.6-04**