PŘIPOJENÍ JEDNOTKA VZT 1.01



PŘIPOJENÍ JEDNOTKA VZT 2.01



ROZDĚLOVAČ PÁRY-ČISTÁ 2,6bar

NEREZ VČETNĚ ARMATUR, IZOLOVAT 5cm



DETAIL ROZDĚLOVAČE, PÁRA 2,6bar, IZOLOVAT

IZOLACE MIN. 5cm



DETAIL ROZDĚLOVAČE, TOPNÁ VODA 70/55°C, IZOLOVAT

ROZDĚLOVAČ MODUL 150, IZOLACE MIN. 5cm



NÁDRŽ NA AKUMULACI CHL. VODY, NEREZ, 2600L

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE OCHRANA PROTI KOROZI, IZOLACE A REVIZNÍ OTVOR

IZOLOVAT KAUČUK, 5cm, NALEPIT



ROZDĚLOVAČ CHLADNÁ VODA 6°C



IZOLOVAT KAUČUK, 6cm, NALEPIT

ROZDĚLOVAČ CHLADNÁ VODA 12°C



IZOLOVAT KAUČUK, 6cm, NALEPIT

SCHEMA STROJOVNA CHLADU



LEGENDA ČAR :

LEGENDA ČAR :

VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ :

POTRUBÍ MAX. (VODOROVNÝ ROZVOD),
TŘMENY, ZÁVĚSY.

D15i - 1,2m
D20i - 1,6m
D25i - 1,8m
D32i - 2,3m
D40i - 2,6m
D50i - 60i - 3,5m
D65i - 80i - 4,5m

POTRUBÍ TOPNÉ VODY DO DN50 MĚĎ STŘ. TVRDÁ, SPOJE PÁJENÉ NATVRDO. IZOLACE Pe S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Al FOLIÍ, 2-3cm, ROZVODY NAD DN 50 OCEL, SPOJE SVÁŘENÍM. IZOLACE 4-6cm, MINERÁL, VLNA LISOVANÉ TVAROVKY, Al FÓLIE
POTRUBÍ CHLADU DO DN50 MĚĎ, STŘEDĚ TVRDÁ, SPOJE PÁJENÉ NATVRDO. IZOLACE KAUČUK, TL. 2-4cm, NALEPENÁ NA POTRUBÍ
V CELÉM OBVODU A DÉLCE, ZÁVĚSY A ULOŽENÍ S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM. IZOLOVAT I ARMATURY
POTRUBÍ CHLADU NAD DN50 OCEL, SPOJE SVAŘOVANÉ, IZOLACE KAUČUK, TL. 4-6cm, NALEPENÁ NA POTRUBÍ
V CELÉM OBVODU A DÉLCE, ZÁVĚSY A ULOŽENÍ S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM. IZOLOVAT I ARMATURY

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE JE TLAKOVÁ ZKOUŠKA A PROVOZNÍ ZKOUŠKA S DOREGULACÍ SYSTÉMU
ZAREGULOVANÍ PROVÁDĚT SPOLEČNĚ SE ZAŘÍZENÍM VZT A MaR

ROZVODY KOORDINOVAT SE VZDUCHOTECHNIKOU (MONTÁŽ PO VZT, PŘÍPADNĚ SOUČASNĚ) A ROVNĚŽ S ELINSTALACÍ SVÍTIDLA A ZTI

PROSTUPY MEZI STROJOVNOU CHLADU A STROJOVNOU VZT POŽÁRNĚ UTĚSNIT - DO DN 40 ZAPĚNIT, DN50-65 POŽ. UCPÁVKY
ZATĚSNIT I PROSTUPY STROPEM - STOUPAČKA

REVIZE 07 / 2020

NSP KARVINÁ-RÁJ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Vydmuchov 3995, 734 12, Karviná Ráj	Autorizační razítko:	Schema:
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o., Kvítkova 45, 616 00 BRNO, tel.: 541 211 409, medicoproject@medicoproject.cz, http://www.medicoproject.cz		
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA, Ing. LUDĚK VACULA		
Akce: **NsP Karviná** **Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje**		
Zpracovatel části: TOP-KLIMA, spol. s r.o., Ing. Ivo Šťastný, Skrybova 4, 61900 Brno, mob.: +420603539915, e-mail: stastny@t-klima.cz	Zodpovědný projektant: ING. IVO ŠŤASTNÝ Vypracoval: ING. IVO ŠŤASTNÝ	PARE:
Soubor (PS): PS 05 - Technologické rozvody tepla a chladu včetně zdroje chladu	Datum: Květen 2020 Zakázkové číslo: DPS-03-2020	
Část PD: Technologické rozvody tepla a chladu vč. zdroje chladu	Formát: 5A4 Stupeň: D.P.S.	
Příloha: SCHEMATA, DETAILY	Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: **D.6-05**