



ROZVODNICE_R_ CT



NSP KARVINÁ-RÁJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Ipat10:Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj VýchmuchoV 399/5, 734 12, Karviná Ráj		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Křořova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema: 	
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDEK VACULA			
Akce: NSP Karviná Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje			
Zpracovatel částí:  EP Roznov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Roznov pod Radhoštěm tel.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz		Zodpovědný projektant Ing. Miroslav BĚHAL Ing. Bohuslav ŠULÁK	
Vypracoval Ing. HUBÁČEK		PARE:	
Soubor (PS): PS 11 - Navýšení výkonu trafostanice		Datum Květen 2020	
Část PD: Navýšení výkonu trafostanice		Zakázkové číslo DPS-03-2020	
Příloha: ROZVODNICE_R_CT		Formát 4x A4	
		Stupeň D.P.S.	
		Měřitko -	
		Číslo přílohy D.12-08	

[illegible][illegible]

ROZVODNICE R_CT
ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, S PROSKLENÝMI DVEŘNÍ ROZBITNÝM SKLEM
UZAMÝKATELNÁ KLÍČEM FAB

ROZMĚR: DLE DODAVATELE
KRYTÍ: IP 54
POČET MODULŮ: -

ROZVODNICE VČETNĚ: DVEŘÍ
N+PE SVORKOVNICE
PRŮCHODEK



PROUDOVÁ SOUSTAVA: 1 NPE AC 50 Hz 230 V

DRUH SÍTĚ: TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
DLE ČSN 33 2000-4-41, ed2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ČÍSLO REVIZE: 0

DATUM REVIZE: -

PROVEDL: HUBÁČEK

Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno	NsP KARVINA VÝSTAVBA OPERAČNÍCH SALŮ A DOPRAVACÍHO POKOJE D.12 PS 11 NAVRŠENÍ VÝKONU TRAFOSTANICE	ROZVODNICE R_CT ZÁKLADNÍ ÚDAJE - SESTAVA	Projekt Rozvodnice R_CT Číslo zakázky DPS-03-2020	Číslo výkresu D.12-08	==1 +	1st 2	2 3
a											
b			kres.	09.04.20	ECS						
c											
d			kont.								

