

ROZVODNÁ SOUSTAVA	3~50Hz 35 000V KOMPENZOVANÁ SÍŤ DLE ČL. 3.4.26 NORMY ČSN EN 50522
	:
	: 3 PEN ~50Hz 400V /TN–S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	: 230V, AC
POMOCNÉ NAPĚTÍ	: –
ZÁKLADNÍ:	
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN EN 61936–1:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE – ZEMNĚNÍM (SÍŤ 35kV)
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000–4–41ed.2:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE – V SÍTI TN–C AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE – V SÍTI TN–S
ZVÝŠENÁ:	DOPLŇUJÍM POSPOJOVÁNÍM

NSP KARVINÁ-RÁJ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
\pt10;Nemocnice s poliklinikou
Karviná-Ráj
Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 408
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Autorizační razítko:

Schema:



Akce: **NsP Karviná**
Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje

Zpracovatel části: EP Roznov, a.s.
Baťovy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
te.: 571 664 111, fax: 571 664 400
e-mail: ep@eproznov.cz

Zodpovědný projektant	Vypracoval	PARE:
Ing. Miroslav BĚHAL	Ing. HUBÁČEK	
Ing. Bohuslav ŠULÁK		

Soubor (PS): D.12 PS 11 - Navýšení výkonu trafostanice	Datum	Květen 2020
	Zakázkové číslo	DPS-03-2020
Část PD: Navýšení výkonu trafostanice	Formát	6x A4
	Stupeň	D.P.S.
Příloha: PS TRAFOSTANICE, SILOVÁ ČÁST	Měřítko -	Číslo přílohy **D.12-02**