




- LEGENDA PŘESOUVANÝCH ZAŘÍZENÍ:
- PŘESUNUTÁ ZAŘÍZENÍ
 - ZAŘÍZENÍ BEZ ZÁSAHU

POZN.:

VZT POTRUBÍ A TLUMIČE HLUKU DEMONTOVANÉ A USKLADNĚNÉ VE 2.ETAPĚ BUDE ZBAVENO PŮVODNÍ IZOLACE A PO PŘESUNU VZT JEDNOTKY 7.01 ZNOVU NAINSTALOVÁNO. PODROBNÝ POPIS DEMONTÁŽÍ A ÚPRAV JE UVEDEN V TZ. 4. ETAPA DEMONTÁŽÍ A ÚPRAV (TJ. ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKY) NENÍ ZOBRAZENA NA SAMOSTATNÉM VÝKRESU, ALE JE SOUČÁSTÍ VÝKRESU Č. D.3–5 Půdorys 8.NP.

NSP KARVINÁ-RÁJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Vydmuchov 399/5, 734 12, Karviná Ráj	Autorizační razítko:		Schema:
	Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDEK VACUJA		
Akce: NsP Karviná Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje			
Zpracovatel části:  Technika budov, s.r.o. Křenová 42 602 00 BRNO	Zodpovědný projektant Ing. Petr Andrys 	Vypracoval Ing. Ondřej Truksa 	PARE:
Soubor (PS): PS 02 - Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení	Datum	Květen 2020	
Část PD:	Zakázkové číslo	DPS-03-2020	
Příloha: Půdorys 8.NP demontáže a úpravy 3.etapa	Formát	3x44	
	Stupeň	D.P.S.	
	Měřítko	1:100	D.3-11