


POZNÁMKA:
UTĚŠNĚNÍ PROSTUPŮ MEZI JEZDITELSKÝMI MÍSTNOSTMI TRAFOSTANICE
PO MONTÁŽI KABELŮ ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST:
SO 02 KABELOVÉ VEDENÍ NN, část D.11.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

LEGENDA:

KABELOVÁ TRASA PEVNĚ NA STĚNĚ, MIMO
KABELOVÝ PROSTOR A KABELOVÉ KANALY

KABELY NA ROŠTU

KABELY VE ŽLABU



ROZVODNÁ SOUSTAVA

3 ~ 50Hz 35 000V
KOMPENZOVANÁ SÍŤ DLE ČL. 3.4.26 NORMY ČSN EN 50522

ОУЛАДАЦИ НАРЕЂИ	:	3 PEN ~ 50Hz	400V / TN-S
ПОМОЋНЕ НАРЕЂИ	:	230V, AC	
	:	-	


ZÁKLADNÍ:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN EN 61936-1: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE – ZEMNĚNÍM (SÍŤ 35kV)

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM

NEZVÝCHO CASII DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2? AUTOMATICKÝM ODPLOHNIIM OD ZDROJE - V SILL IN-C
AUTOMATICKÝM ODPLOHNIIM OD ZDROJE - V SILL IN-C

ZVÝŠENÁ: DOPLNĚJÍM POSPOJOVÁNÍM

<h1>NSP KARVINÁ-RÁJ</h1>		DOKUMENTACE PRO PROJEKCI STAVBY	
Stavba: Vnitřní úpravy a rekonstrukce Výměna dveří a okenních Výměna dveří, 724, 12, Karviná, Raj.	Autorem (architekt):	Seznam: 	
Generální projektant: MEDICPROJEKT, s.r.o. Kottbova 45, 516 00 BRNO tel.: 541 511 141 e-mail: info@medicprojekt.cz http://www.medicprojekt.cz	Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KLUNŠERA Ing. LUDEK VACULA		
NSP Karviná Výstavba operačních sálů a dýšávacích pokoje			
Zpracovatel dat: Stavební úřad 1720 CZ 756 81 Střezovský pro Stavební úřad # státní číslo projektu: 21 06-00	Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav BEJHAL Ing. Branislav ŠULAK	Výpracoval: Ing. HUBÁČEK	PASE:
Číslo PS: D 12 PS D1 - Navyšeni výkonu traťové stanice			
Průběh: Navýšení výkonu traťové stanice DISPOZICE - TS - KABELOVÉ ROZVODY	Datum: Zpracováno dne Formát D P S Slovní 1: 50 Číslo projektu D-12-09	Kačkan 2020 DPS-05-2020 6 x A4 D P S Slovní 1: 50	