TRAFOSTANICE NsP KARVINÁ RÁJ – NAVÝŠENÍ VÝKONU

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 ~ 50Hz 22 000V
KOMPENZOVANÁ SÍŤ DLE ČL. 3.4.26 NORMY ČSN EN 50522

: 3 PEN ~ 50Hz 400V /TN-C
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : –
POMOCNÉ NAPĚTÍ : 1 NPE ~ 50Hz 230V /TN-S

ZÁKLADNÍ:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN EN 61936-1: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZEMNĚNÍM (SÍŤ 22kV)

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE – V SÍTI TN-C/S
ZVÝŠENÁ: DOPLŇUJÍM POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA:

3 RÝHOVANÝ PLECH, DODÁ STAVBA

1 Fe PROFIL – NAVRHNE A DODÁ STAVBA

2 Fe PROFIL – NAVRHNE A DODÁ STAVBA

4 PROSTUPY V ZÁKLADECH – NAVRHNE A DODÁ STAVBA



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
101	STROJOVNA DA	42,10
102	NOVÁ ROZVODNA VN	38,12
103	NOVÁ ROZVODNA NN	54,04
104	ROZVODNA MM+STANOVIŠTĚ TS	45,50
105	TRAFOKOBKA I	9,85
106	TRAFOKOBKA II	9,85
107	KOTELNA	

NSP KARVINÁ-RÁJ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
\pt10;Nemocnice s poliklinikou
Karviná-Ráj
Vydmuchov 399/5, 734 12, Karviná Ráj

Autorizační razítko:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Schema:



Akce: **NsP Karviná**
Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje

Zpracovatel části: EP Roznov, a.s. Bořeny Němcové 1720 CZ 756 61 Roznov pod Radhoštěm tel.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz

Zodpovědný projektant	Vypracoval	PARE:
Ing. Miroslav BĚHAL	Ing. HUBÁČEK	
Ing. Bohuslav ŠULÁK		

Soubor (PS): D.12 PS 11 - Navýšení výkonu trafostanice	Datum	Květen 2020
	Zakázkové číslo	DPS-03-2020
Část PD: Navýšení výkonu trafostanice	Formát	6x A4
	Stupeň	D.P.S.
Příloha: DISPOZICE TRAFOSTANICE	Měřítko 1: 50	Číslo přílohy **D.12-04**