




LEGENDA IZOLACÍ:
+++++ TEPelnÁ S OPLECHOVÁNÍM (100mm)

POZN.:

- PŘÍPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD.
- VŠECHNY OBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY.
- ELEMENTY VZT MONTOVAT JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KÓORDINACE NA STAVBĚ.
- REALIZAČNÍ FIRMA V RAMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY,
- ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ").
- TEPELNÁ IZOLACE S OPLECHOVÁNÍM TL 100 mm BUDE V EXTERIÉRU PLNIT TAKÉ FUNKCI PRŮTIHLUKOVÉ IZOLACE.
- PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ S ATĚSTEM S POŽADOVANOU DOBOU ODOLNOSTI BUDE IZOLOVANÉ POTRUBÍ, KDE JE TO Z HLEDISKA POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VYZADOVÁNE.
- ROZVODY CHLADIVA PROCHÁZÍCÍ HRANICI POŽÁRNÍHO ÚSEKU BUDOU DOTĚŠENY PROTIPOŽÁRNÍ UCÁVKOU.
- CU POTRUBÍ V EXTERIÉRU BUDE VEDENÉ V POZINKOVÉM KRYCÍM ŽLABU A OPATŘENO KRYCÍ PÁSKOU.
- VZT POTRUBÍ BUDE NA STŘEŠE VEDENO VE VÝŠCE MIN. 500 mm NAD STŘEŠNÍM PLOŠTĚM.
- VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY BUDOU UMÍSTĚNÝ NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH (DODÁVKA STAVBY).
- KE VŠEM VZT A KLM ZAŘÍZENÍM MUSÍ BYT UMOŽNĚN DOSTATEČNÝ REVZNÍ PŘÍSTUP.
- TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

NSP KARVINÁ-RÁJ			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Stavebník:		Autorizační razítko:		Schema: 	
Nemocnice s poliklinikou, Karviná-Ráj Výdmuchov 399/5, 734 12, Karviná Ráj					
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Krotkova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz					
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDEK VACULA		Akce:			
		NsP Karviná Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje			
Zpracovatel části:		Zodpovědný projektant		PARE:	
 Technika budov, s.r.o. Křenová 42 602 00 BRNO		Ing. Petr Andrys		Vypracoval	
				Ing. Ondřej Truksa	
					
Soubor (PS):		PS 02 - Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení		Datum KvĚten 2020	
Část PD:		Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení		Zakázkové číslo DPS-03-2020	
Příloha:		Půdorys střešy strojovny		Formát 12xA4	
				Stupeň D.P.S.	
				Měřítko 1:50	
				Číslo přílohy D.3-7	