

























LEGENDA IZOLACÍ:

•••••••••••••••• PROTIPOŽÁRNÍ (30 minut)

—·—·—·—·— TEPELNÁ (40 mm)

POZN.:

PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD.
VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY.
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ S ATESTEM S POŽADOVANOU DOBOU ODOLNOSTI BUDE IZOLOVANÉ POTRUBÍ,
KDE JE TO Z HLEDISKA POŽÁRNĚ–BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VYŽADOVANÉ.
STOUPAJÍCÍ VZT POTRUBÍ V ŠACHTÁCH, BUDE PO CELÉ DÉLCE IZOLOVÁNO PROTIPOŽÁRNÍ
IZOLACÍ S ATESTEM S POŽADOVANOU DOBOU ODOLNOSTI.
ROZVODY CHLADIVA PROCHÁZEJÍCÍ HRANICÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU BUDOU DOTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU.
K POŽÁRNÍM A REGULAČNÍM KLAPKÁM MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN DOSTATEČNÝ PŘÍSTUP.
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY JSOU DODÁVKOU STAVBY – NUTNÁ OPĚTOVNÁ KOORDINACE.
REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY,
ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ").
KE VŠEM VZT A KLM ZAŘÍZENÍM MUSÍ BÝT UMOŽNĚN DOSTATEČNÝ REVIZNÍ PŘÍSTUP.
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ
ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ.
TEPELNOU, TVRZENOU VODĚ ODOLNOU IZOLACÍ tl. 40 mm BUDE IZOLOVANÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ.
U VŠECH KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ BUDE UMÍSTĚNA REGULAČNÍ KLAPKA DANÉHO PRŮMĚRU NA NÁSTAVCI POTRUBÍ
PŘED ZVUKOVÉ IZOLOVANOU OHEBNOU HADICÍ.
OHEBNÉ HADICE BUDOU PO CELÉ DÉLCE VYVĚŠENY KE STROPNÍ KONSTRUKCI
TAK, ABY NEBRÁNILY OSAZENÍ SVÍTIDEL A NEDOTÝKALY SE K–CE PODHLEDŮ.
LAMINÁRNÍ STROPY (DODÁVKA ČISTÉ VESTAVBY) BUDOU NA VZT POTRUBÍ NAPOJENY PO DOMĚŘENÍ.
PŘÍPOJENÍ LAMINÁRNÍCH STROPŮ BUDE PŘES TLUMIČ PRUŽNÉ MANŽETY – POŽADAVEK DODAVATELE
LAMINÁRNÍCH STROPŮ.
ODTAHOVÉ KANÁLY V OPERAČNÍCH SÁLECH (DODÁVKA ČISTÉ VESTAVBY) BUDOU NAPOJENY NA VZT
POTRUBÍ PO DOMĚŘENÍ.
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY PŘÍMÉHO CHLAZENÍ BUDOU UMÍSTĚNY 100 mm POD PODHLEDEM
NEBO STROPEM, POKUD NENÍ NA VÝKRESE URČENO JINAK.
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
POHLED P1 (TJ. POHLED NA STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ) JE ZOBRAZEN NA VÝKRESE
ČÍSLO D.3.–6 POHLEDY A ŘEZY 8.NP.



















NSP KARVINÁ-RÁJ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Vydmuchov 399/5, 734 12, Karviná Ráj

Autorizační razítko:

Schema:



Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Akce: **NsP Karviná**
Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	PARE:
Technika budov, s.r.o. Křenová 42 602 00 BRNO	Ing. Petr Andrys	Ing. Ondřej Truksa	

Soubor (PS): PS 02 - Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení	Datum	Květen 2020
	Zakázkové číslo	DPS-03-2020
Část PD: Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení	Formát	8xA4
	Stupeň	D.P.S.
Příloha: Pohledy 6.NP	Měřítko 1:50	Číslo přílohy **D.3-3**