



Místnost		Světelný okruh	Intenz. osvětl. lx	Instal. výkon W	Prostor
číslo	účel				
2.01	Schodiště	stáv.	100	60	normální
2.02	Vyšetřovna	1,1a	500	500	normální
2.03	Denní místnost	2a,b	200	140	normální
2.04	Vyšetřovna	3a,b	500	500	normální
2.05	Čekárna	2d,e	200	70	normální
2.12	Chodba		stávající		
2.18	WC pacienti	4c	200	60	normální
2.19	Chodba	4a	100	60	normální
2.20	Úklid	4b	200	60	normální
2.21	WC personál	4d	200	60	normální
2.22	Sprcha	4e	200	60	dle zón
2.23	Rentgen	2c	300	34	normální

A – vestavný LED panel 34W; IP20; 4100lm; DALI
B – LED přisazené 27W; IP44; 2700lm
BB– dtto s nouzovým zdrojem
C – LED závěsné lékařské 290W; IP20–dálkové ovl.

- jednopólový vypínač TANGO
- seriový přepínač TANGO
- střídaný přepínač TANGO
- ovladač intenzity osvětlení
- ovladač s orient. doutnavkou
- doplňující pospojování

Stávající ovladače na chodbě 2.01 budou vyměněny za novější typy.

► 1 1◄ – drátěná kabelová lávka M2 100x50 s funkční integritou do 120minut

Kabelové vývody z rozvaděče na drátěnou kabelovou lávku jsou provedeny kabely třídy reakce na oheň B2ca,s1,d0 a ukončeny v první odbočné krabici daného okruhu. Z této krabice pak v jednotlivých místnostech pokračují kabely typu CYKY pod omítkou. Kabely ke svítidlům a ovladačům na chodbě jsou rovněž třídy reakce na oheň B2ca,s1,d0.

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ
– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed2.

SOUSTAVA : 3 NPE AC 50Hz, 230/400V/TN–C–S

Vypracoval: LUBOMÍR PROKOP	Podpis: 		Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis: 		Datum: 09/2020
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: pavilon "J" areálu nemocnice			Měřítko: 1:50
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY J PRO UMÍSTĚNÍ ZUBNÍ AMBULANCE			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
Obsah: SVĚTELNÁ INSTALACE – 2.NP			E–2