



LEGENDA POTRUBÍ A ARNATUR

- 25x3,5 – 16 bm
20x2,8 – 62 bm
- rozvod studené vody
rozvod teplé vody
PN20
- napojení zařízení na stávající rozvod teplé a studené vody
potrubím PPR odpovídajícího průměru a tepelné izolace;
vedeno v SDK / drážkách, včetně kotvení systému tvarovek ventilů zátek,
vč.bourání drážek a následného zapravení
- celkem 2x
20x2,8 – 13 bm
- rozvod studené vody
PN20
- napojení technologie (křesla) 1x vývod studené vody ukončený max.20mm nad
podlahou v poloze dle požadavku dod. technologie (dle šablony) PPR přechodka
20x1/2" s kovovým závitem vnitřním (G1/2), napojeno na rozvod vody přes
uzavírací ventil a vodní filtr mechanických nečistot s vložkou CF3 (osazeno v
příčce za rev.pl.dvířky 400x400)
- celkem 2x
20x2,8 – 11 bm
- stlačený vzduch
PN20
- napojení technologie (křeslo-kompresor) 1x propojení potrubím pro stlačený
vzduch ukončený max.20mm nad podlahou v poloze dle požadavku dod. technologie
(dle šablony) PPR přechodka 20x1/2" s kovovým závitem vnitřním (G1/2) na obou
konech,
- 20x –RV 1/2"
4x – KK 20
2x – revizní dvířka plastová 200x200

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
specifikace viz. výkres kanalizace

- WCi – ZÁCHOD pro imobilní dle vyhl.č.398/2009Sb.
WC – ZÁCHOD
UMi – UMÝVADLO pro imobilní dle v.č.398/2009Sb.
UM – UMÝVADLO
Um – UMÝVÁTKO
UMz – UMÝVADLO k zabudování
Sp – SPRCHA s vaničkou
ZK – PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ ZUBAŘSKÉHO KŘESLA
V – VÝLEVKA
D – DŘEZ S OKAPEM (DVOUDŘEZ)

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. <small>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721</small>	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 09/2020
Objednatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: pavilon "J" areálu nemocnice			Měřítko: 1:50
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY J PRO UMÍSTĚNÍ ZUBNÍ AMBULANCE			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.4
Obsah: PŮDORYS 2.NP – VODOVOD			402

ZTI