



**Vysvětlení zadávací dokumentace č.1
k veřejné zakázce malého rozsahu č. 13/2021 s názvem „oprava střechy
VS Hlučín“ (č.spisu ZZS/Bi/2021/13/oprava střechy)**

Zadavatel v souvislosti s dotazy podané dodavatelem zveřejňuje odpověď na tyto dotazy:

1. dotaz v přesném znění:

Ve výkazu výměr žluté, zelené a červené střechy, chybí separační vrstva z geotextilie?

Ve výkazu výměr zelené střechy je u položky č.13 uvedena výměra 24,21m, ale u položky č.14 je uvedena výměra 53,1m?

Ve výkazu výměr zelené střechy je u položky č.7 uvedena výměra 0?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Položka separační vrstvy z geotextilie byla do rozpočtu doplněna. Výměra položky rozpočtu zelené střechy č.14 byla upravena, nová hodnota výměry činí 24,21m. Položka č.7 rozpočtu zelené střechy byla z rozpočtu odebrána, není uvažováno s prováděním lokálních oprav stávající vrstvy.

2. dotaz v přesném znění:

Ve výkazu výměr žluté, zelené a červené střechy, je uvedena penetrace podkladu asfaltovým lakem, z jakého důvodu, na střechy se bude pokládat PVC folie, ne natavovat asfaltový pás?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Je uvažováno, že penetrační vrstva bude sloužit k ukotvení separační geotextilie tak, aby nedocházelo k jejímu shrnování a pohybu před finálním uložením PVC folie.

3. Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel v souvislosti s podanými dotazy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 15.7.2021 do 7,00 hodin.**

V Ostravě dne 12.7.2021

MUDr. Roman Gřegoř, MBA
ředitel ZZS MSK