


STATIKA Bárta s.r.o.  
Projektová a statická kancelář  
Bezručova 1570/1  
678 01 Blansko

**Stavba:** HAVARIJNÍ ZDROJ TEPLA

**Investor:** Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Kaštanová 268,  
Dolní Líštná, 739 61 Třinec

**Věc:** Vyjádření k výměně kotlů z pohledu statiky

Na stávající stropní konstrukci nad technickým zázemím byly doposud umístěny dva kotle o hmotnosti 17 600kg. Tyto dva kotle budou nahrazeny jedním kotlem o hmotnosti 5 600kg. Vzhledem k tomu, že hmotnost nového kotle je výrazně nižší než hmotnost původních kotlů není nutné provádět statický přepočet stropní konstrukce. Nový kotel je možné umístit na místo původního bez dalších statických opatření.



V Blansku dne 12.1.2021

Ing. Vlastimil Bárta

