


TABULKA ZAŘÍZENÍ

| POZICE | ZAŘÍZENÍ | SPECIFIKACE |
|---|---|---|
| PL 1 | PLYNOVÝ KOTEL | HORKOVODNÍ PLYNOVÝ KOTEL O JMENOVITÉM VÝKONU 1500 KW |
| PL 2 | PLYNOVÝ HOŘÁK | PLYNOVÝ HOŘÁK WEISHAUPT (PŘIPOJOVACÍ TLAK PLYNU 20–50 kPA), VČ. REGULÁTORU, FILTRU A UZÁVĚRU, GARANCE EMISÍ DO 74 mg/m³ NOx, UMÍSTĚNÝ VLEVO |
| PL 3 | PLYNOMĚR | ODBĚRNÉ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO OBCHODNÍ STYK – ROTAČNÍ PÍSTOVÝ PLYNOMĚR G–160, DN 100, PN 16, L=241 mm, PŘÍMÝ ÚSEK PŘED PLYNOMĚR MIN. 2XDN |
| PL 4 | NÁVAREK | NÁVAREK S VNITŘNÍM ZÁVITEM M20x1,5 S JÍMKOU PRO TEPLOTNÍ ČIDLO PŘEPOČÍTÁVAČE |
| PL 5 | PLYNOMĚR | ODBĚRNÉ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO OBCHODNÍ STYK – MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR G–4, DN 25 |
| PL 6 | REGULÁTOR TLAKU PLYNU | REGULÁTOR TLAKU PLYNU S INTEGROVANÝM BEZPEČNOSTNÍM RYCHLOUZAVĚREM, NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO TLAKU 160 – 300 mbar |
| PL 7 | REGULÁTOR TLAKU PLYNU | DVOUSTUPŇOVÝ, PŘÍMOČINNÝ, PRUŽINOU ŘÍZENÝ REGULÁTOR TLAKU PLYNU, VÝSTUPNÍ TLAK 2,00 kPa |
| PL 8 | BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR | HAVARIJNÍ RYCHLOUZÁVĚR DN100, NC POD NAPĚTÍM UZAVŘEN, VČETNĚ OCHOZU S MANOSTATEM (50–500 kPa) V PROVEDENÍ DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ |

POZNÁMKA

PLYNOVÁ INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU
S ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 934 01, TPG 609 01, ČSN 07 0703
MATERIÁL POUŽITÝ PRO PLYNOVOD – OC. TRUBKY TŘ. 11, DLE ČSN 42 5710 AŽ 16
TLAKOVOU ZKOUŠKU ZAJISTÍ DODAVATELSKÁ FIRMA A TO PRACOVNÍKEM
S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ. O ZKOUŠCE SE VYHOTOVÍ ZÁPIS (ČSN EN 12327)
ODKOUŘENÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 73 4201

| | | |
|---|---|---|
| INVESTOR | Nemocnice Třinec, příspěvková organizace<br>Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61, Třinec | GENERÁLNÍ PROJEKTANT<br>CERGO ENERGY s.r.o.<br>Jungmannova 1899<br>690 01 Třebíč<br>IČ: 032 429 19<br>CERGO ENERGY<br>ENERGETICKÉ PROJEKTY<br>projekce@cergo.cz |
| PROJEKT | HAVARIJNÍ ZDROJ VYTÁPĚNÍ | |
| OBJEKT - ČÁST | HAVARIJNÍ ZDROJ TEPLA | ZAKÁZKA ČÍSLO 205Z045 |
| PROFESE - UCELENÁ ČÁST | 1.2 PLYNOINSTALACE | PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI<br>CERGO ENERGY<br>ENERGETICKÉ PROJEKTY |
| STUPEŇ DOKUMENTACE : | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. RENÉ ŠVARC | |
| KONTROLOVAL : | ING. RENÉ ŠVARC | |
| VYPRACOVAL : | ING. MICHAL TRUNDA | |
| NÁZEV VÝKRESU : | PŮDORYS KOTELNY - PLYNOINSTALACE | |

| ČÍSLO DOKUMENTU | MĚŘÍTKO | REVIZE | DATUM | PARÉ Č. |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.3 | --:-- | R00 | 2021-01 | |