

Veřejná zakázka „Havarijní zdroj vytápění“

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 7

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Havarijní zdroj vytápění“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemotr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

1. Emise

Výkaz výměr uvádí emise 74 mg/Nm³.

Technická zpráva uvádí 80 mg/Nm³.

Technická specifikace kotle uvedena v technické zprávě uvádí 74 mg/Nm³.

Tyto hodnoty jsou uvedeny dle EN 267/676 - norma jen pro hořáky.

Vzhledem k rozdílnostem uvedených ve výše jmenovaných dokumentech předpokládáme, že požadavek na garance emisí je dle platné legislativy, jak je v ČR požadováno a emise budou hodnoceny dle vyhlášky č.415/2012 Sb. a nikoliv dle ČSN EN 267/676, která je určena jen pro hořáky.

Odpověď zadavatele:

Emise budou hodnoceny dle vyhl. Č. 415/2012. To znamená, že se musí dodržet hodnota 80 mg/m³, která platí jako zpřísněná hodnota pro Severomoravský kraj. Co se týče hodnoty 74 mg/m³, tak to je parametr, který garantuje výrobce zařízení uvažované v projektové dokumentaci.

Dotaz č. 2

2. Požadavek na kvalitu vody

Technická specifikace kotle uvedena v technické zprávě uvádí, že požadavek na kvalitu vody je dle "Směrnice pro kvalitu vody B004"

Předpokládáme, že investor požaduje zařízení, které požaduje upravenou vodu dle platné ČSN EN 12953 - 10 (Požadavky na jakost napájecí vody a kotlové vody) a nikoliv dle interních směrnic.

Odpověď zadavatele:

Kvalita vody musí odpovídat platné legislativě a požadavkům výrobce. Směrnice pro kvalitu vody B004 jsou požadavky uvažovaného navrhovaného zařízení, na které je úprava vody navržena.

V Třinci, dne 29.7.2021

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Jiří Veverka, ředitel