termostatické hlavice s připojovacím závitem M 30*1,5 s ochranou proti odcizení

OTOPNÁ TĚLESA-OCELOVÁ DESKOVÁ RADIK HYGIENE VK 20S/10-dopojení ze zdi

ROHOVÉ ŠROUBENÍ s VYPOUŠTĚNÍ s ROZTEČÍ 50mm s REDUKCÍ 1/2-3/4" včetně svěrných šroubení

SCHÉMA DOPOJENÍ VE VÝMĚNÍKU objekt na parcele 562/8



VĚTEV VZT

4.1	KULOVÝ UZÁVĚR GIACOMINI R250D,PN40,6/4"	4KS
4.2	VYVAŽOVACÍ VENTIL OVENTROP HYDROCONTROL R,1"(1,75m3/h)	1KS
4.4	FILTR ZÁVITOVÝ S VÝMĚNNÝM SÍTKEM GIACOMINI R74A,6/4"	1KS
4.5	CIRKULAČNÍ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 25-120 180mm 230V PN6/10,50Hz,30-200W,	1KS
4.6	NEOBSAZENO	
4.7	NEOBSAZENO	
4.8	KULOVÝ UZÁVĚR GIACOMINI R251D 1/2",VRTULKA	2KS
4.9	OV. DN50+AUT.OV GIACOMINI R881-1/2"	2KS
4.10	ZPĚTNÝ VENTIL CIACOMINI R60 CELOMOSAZNÁ 6/4"	1KS

Tv-JÍMKA PRO TEPLOTNÍ ČIDLO-2KS,
T-TEPLOMĚR R226-0-120 C,-2KS,
P-MANOMETR R225-0-10bar,-2KS,

LEGENDA

127 OTOPNÁ TĚLESA-OCEL.DESKOVÁ RADIK HYGIENE VK 10+20S-dopoj ze/po zdi

nový / izolace 9mm ROZVOD UT 80°/60°C K OTOPNÝM TĚLESŮM,POTRUBÍ MĚDĚNÉ, PÁJENÉ nebo LISOVANÉ SPOJE,ROZVOD BUDE VEDEM PODLAHAMA,ZDMA a po ZDECH

SCHÉMA DOPOJENÍ VZT VE STROJOVNĚ VZT



PO DOBU REALIZACE ČÁSTEČNÉ VYPUŠTĚNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY,PŘERUŠENÍ POTRUBÍ,INSTALACE UK+AUTOMATICKÝ OV ventil,doputění soustavy a provoz po dobu rekonstrukce,po realizaci DEMONTÁŽ pouze OV ventilu a zpětné propojení potrubí

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.PP) ± 0,000 = 338,400

INVESTOR:	NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ATELIÉR EMMET, s.r.o. Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1
PROJEKTANT PROFESE:	ING.JIŘÍ HENDRYCH,BÍLOVECKÁ 167,OPAVA 6, KONTAKT: +420 60 262 761
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ HENDRYCH
VÝTISK ČÍSLO:	1 2 3 4 / 5 6 7 8 / 9 10 11 12
STAVBA	**NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy**
STUPEŇ PROJEKTU:	DPS
ZAK. ČÍSLO :	EM. 2020 - 196
DATUM:	02/2021

D 1.01/4.3 VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

OBJEKT	**SO 01 • pavilon T - REHABILITACE**	Č.VÝKRESU:	D1.01/4.3
NÁZEV VÝKRESU	**SCHÉMA STUPAČEK VYTÁPĚNÍ**	MĚŘÍTKO : 1: 75	**V5**