

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.PP) ± 0,000 = 338,400

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBVOD	S.V.
NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA	p. 01 SCHODIŠŤOVÁ HALA	13,70	14,00	2,70
	p. 02a PODESTA/HLOUBKY STUPEŇŮ	0,90	----	----
	p. 02b 2x SCHOD. RAMENO	2x 11x 1,0cm		----
	p. 02c MEZIPODESTA	4,95	6,30	x
	p. 03 TECHNICKÁ MÍSTNOST 03	4,62	9,05	x
	p. 04 TECHNICKÁ MÍSTNOST 02	4,56	9,00	x
	p. 05 CHODBA	66,48	60,20	x
	p. 06 TECHNICKÁ MÍSTNOST 01	18,73	18,50	x
	p. 07 PŘEDSÍŇ	5,07	9,45	x
	p. 08 POKOJ 2L	17,44	16,80	x
	p. 09a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 09b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 10 PŘEDSÍŇ	5,07	9,45	x
	p. 11 POKOJ 2L	17,44	16,80	x
	p. 12a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 12b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 13 PŘEDSÍŇ	5,07	9,45	x
	p. 14 POKOJ 2L	17,44	16,80	x
	p. 15a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 15b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 16 PŘEDSÍŇ	5,07	9,45	x
	p. 17 POKOJ 2L	17,44	16,80	x
	p. 18a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 18b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 19 PŘEDSÍŇ	5,03	9,04	x

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBVOD	S.V.
NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA	p. 20 POKOJ 2L	17,14	16,75	x
	p. 21a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 21b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 22 PŘEDSÍŇ	5,18	7,35	x
	p. 23 POKOJ 1L – NADSTANDART	13,68	14,80	x
	p. 24a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 24b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 25 PŘEDSÍŇ	3,18	7,35	x
	p. 26 POKOJ 1L – NADSTANDART	13,68	14,80	x
	p. 27a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 27b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 28 šatnapsna			
	p. 29 PŘEDSÍŇ	3,63	7,85	x
	p. 30 POKOJ 2L	16,62	17,45	x
	p. 31a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 31b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 32 PŘEDSÍŇ	3,64	7,90	x
	p. 33 POKOJ 2L	16,71	17,45	x
	p. 34a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 34b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 35 ÚKLIDOVÁ KOMORA	5,40	9,80	x
	p. 36 SKLAD 01	7,64	11,60	x
	PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM	347,89 m2		

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBVOD	S.V.
STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBY	p. 50 STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ			
	p. 51 HALA	32,10	30,50	x
	p. 52 šatnapsno			
	p. 53 SKLAD 02	2,41	6,30	x
	p. 54 SKLAD 01	9,31	14,60	x
	p. 55 CHODBA	77,54	69,90	x
	p. 56 POKOJ 2L	21,44	21,25	x
	p. 57 KOUPELNA – bez úpravy	3,78	7,90	x
	p. 58 POKOJ 2L	20,16	20,50	x
	p. 59a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 59b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 60 POKOJ 2L	20,27	20,30	x
	p. 61a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 61b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 62 POKOJ 2L	20,46	20,60	x
	p. 63a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 63b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 64 POKOJ 2L	19,41	20,20	x
	p. 65 KOUPELNA – bez úpravy	3,93	8,05	x
	p. 66 POKOJ 2L	21,30	20,90	x
	p. 67a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 67b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55
	p. 68 POKOJ 2L	22,27	21,00	x
	p. 69a SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2,55	7,40	2,55
	p. 69b SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBVOD	S.V.
	p. 70 ÚSTŘ. MÍSTNOST	6,75	11,40	x
	p. 71 ČALOUNÍ KUCHYŇ	6,29	10,75	x
	p. 72 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTN.	12,02	14,45	x
	p. 73 SESTERNA	21,75	20,95	x
	p. 74 ŠATNÁRNA	14,99	17,30	x
	p. 75 PŘEDSÍŇ WC – PERSONÁL	2,22	6,15	2,55
	p. 76 KABINA WC – PERSONÁL	1,20	4,50	2,55
	p. 77 SPRCHA – PERSONÁL	2,00	6,25	2,55
	p. 78 VYŠETŘOVNA	27,70	25,10	x
	p. 79a OVŠETŘOVNA 02	26,24	21,32	x
	p. 79b PŘEVLÉKACÍ KABINA	2,37	4,77	x
	p. 80a OVŠETŘNA 01	34,37	23,82	x
	p. 80b PŘEVLÉKACÍ KABINA	3,21	4,38	x
	p. 81 SKLAD	12,69	17,50	x
	p. 82 PRADELNA	14,45	16,80	x
	PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM	476,41 m2		

LEGENDA

- OTOPNÁ TĚLESA–OCEL.DESKOVÁ RADIK HYGIENE 10–dopoj ze/po zdi(č.254)
- OTOPNÁ TĚLESA–OCEL.DESKOVÁ RADIK HYGIENE VK 10+20S–dopoj ze/po zdi
- stávající: ROZVOD UT 80°/60°C K OTOPNÝM TĚLESŮM,POTRUBÍ MĚDĚNÉ, PÁJENÉ nebo LISOVANÉ SPOJE,ROZVOD BUDE VEDEM PODLAHAMA,ZDMA a po ZDECH
- nové izolace 9mm
- nové izolace 30mm: ROZVOD UT 80°/60°C K JEDNOTKÁM VZDUCHOTECHNIKY,POTRUBÍ MĚDĚNÉ, LISOVANÉ SPOJE,ROZVOD BUDE VEDEM PO ZDECH,

INVESTOR:	NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ATELIÉR ENNEX, s.r.o. Otradě 317/30, 746 01 Opava, CZ IČ 277 89 594 DIČ CZ 277 89 594
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/6, 566/1
PROJEKTANT PROFESE:	ING.JIŘÍ HENDRYCH,BÍLOVECKÁ 167,OPAVA 6, KONTAKT: +420 606 262 761
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ HENDRYCH
VÝŘEZ ČÍSLO:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
STAVBA	**NEMOCNICE TŘINEC , p.o.** **REHABILITACE** **přístavba a stavební úpravy**
STUPEŇ PROJEKTU:	DPS
ZAK. ČÍSLO :	EM. 2020 - 196
DATUM:	02/2021

D 1.01/4.3 VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

OBJEKT	**SO 01 • pavilon T - REHABILITACE**		Č.VÝKRESU: **D1.01/4.3**
NÁZEV VÝKRESU	**půdorys 2.np-VYTÁPĚNÍ**	MĚŘÍTKO : 1: **100**	**V4**