





INVESTOR:		NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:													
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1		ATELIÉR EMMET, s.r.o. Oficiálně 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594													
PROJEKTANT PROFESE:		ING. ZDENĚK KVAPIL, LETNÁ 431, 460 01 LIBEREC 12 KONTAKT: +420 602 287 810		VÝTISK ČÍSLO:													
VYPRACOVAL		ING. ZDENĚK KVAPIL 		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4														
5	6	7	8														
9	10	11	12														
STAVBA		NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy		STUPEŇ PROJEKTU:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)											
				ZAK. ČÍSLO :		EM. 2020 - 196											
				DATUM:		02/2021											
D 1.01/4.9 MEDICINÁLNÍ PLYNY																	
OBJEKT		SO 01 • pavilon T - REHABILITACE				Č.VÝKRESU: D 1.01/4.9											
NÁZEV VÝKRESU		Ventilové krabice				MĚŘÍTKO : 06											

SCHÉMA VENTILOVÉ KRABICE dle ČSN EN 7396–1



- 1 – Plechová krabice nástěnná v provedení pod omítku nebo na stěnu
otevírání krabice /přístup/ je v souladu s ČSN EN 7396–1.
- 2 – Výstupní uzavírací ventil G1" PN20.
- 3 – Uzavírací ventil PN20.
- 4 – Kontrolní manometr.

SCHÉMA VENTILOVÉ KRABICE dle ČSN EN 7396–1



- 1 – Plechová krabice nástěnná v provedení pod omítku nebo na stěnu
otevírání krabice /přístup/ je v souladu s ČSN EN 7396–1.
- 2 – Výstupní uzavírací ventil G3/4" PN20.
- 3 – Vstupní místo NIST pro nouzi a údržbu dle druhu plynu.
- 4 – Uzavírací ventil PN20.
- 5 – Čidlo snímání tlaku média s kontrolním manometrem.
- 6 – Výústky pro kabely /čidla snímání tlaku/.

PRO PLYN: 02