


TYP PROVEDENÍ:  
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:  
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:  
ROZMĚRY:  
DELENÍ:  
MATER:  
OBSLUHA:  
PRIVOD(Y):  
VÝVODY:

DCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NA STĚNU  
IP 43  
IP 20  
1000x600x200mm  
-  
RAL 7035 – ŠEDÁ  
PRAC. POUČENÝMI  
VRCHEM  
NAHODRU

INVESTOR:		NEMOCNICE TRINEC, p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÚSTNÁ TRINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:															
MÍSTO STAVBY:	k.d.: parc.č.: 562/9, 566/1	DOLNÍ LÚSTNÁ		<div><div><div>ATELIER EMMET, s.r.o.</div><div><div>Okružní 317/22, 746 01 Opava, CZ</div><div>dič. 277 89 594</div><div>dič. CZ 277 89 594</div></div></div></div>															
PROJEKTANT PROFESE:	ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610			VÝRŠK ČÍSLO:		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4																
5	6	7	8																
9	10	11	12																
VÝPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL					NEMOCNICE TRINEC													
STAVBA	NEMOCNICE TRINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy			STUPEŇ PROJEKTU:															
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)																			
ZAK. ČÍSLO : DATUM:																			
				EM. 2020 - 196 02/2021															
D1.01/4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA																			
OBJEKT		SO 01 • pavilion T - REHABILITACE		Č. VÝKRESU:		D1. 01/4.4													
NÁZEV VÝKRESU		ROZVADĚČ RP		MĚŘÍTKO :		1: - 19													

