


INVESTOR:		NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:														
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1		ATELIÉR EMMET, s.r.o. Ofická 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594														
PROJEKTANT PROFESE:		ING. ZDENĚK KVAPIL, LETNÁ 431, 460 01 LIBEREC 12 KONTAKT: +420 602 287 810		VÝTISK ČÍSLO:														
VYPRACOVAL		ING. ZDENĚK KVAPIL <i>kvapil</i>		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> </table>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4															
5	6	7	8															
9	10	11	12															
STAVBA		NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy		STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)														
				ZAK. ČÍSLO : EM. 2020 - 196														
				DATUM: 02/2021														
D 1.01/4.9 MEDICINÁLNÍ PLYNY																		
OBJEKT		SO 01 • pavilon T - REHABILITACE				Č.VÝKRESU: D 1.01/4.9												
NÁZEV VÝKRESU		Instalační komplexy				MĚŘÍTKO :  05												



Místnost.:	Jednolůžkové pokoje 2.23, 2.26 - délka 1650mm -1x levá, 1x pravá - pro 1 lůžko Dvojlůžkové pokoje 2.08, 2.11, 2.14, 2.17, 2.20, 2.30, 2.33, 2.56, 2.58, 2.60, 2.62, 2.64, 2.66, 2.68 - délka 3000mm - 7x levá, 7x pravá - pro 2 lůžka						
Délka rampy na lůžko		Typ		Přímé LED osvětlení		Nepřímé LED osvětlení	
1650 mm		Linea N1		1x na lůžko		1x na lůžko	
				vypínač na rampě		ode dveří	
Medicínální plyny - výbava na lůžko							
O2	AIR 4	N2O	VAC	CO2	AIR 8	AGSS	AirMotor
1	x	x	x	x	x	x	x
Silnoproudé a slaboproudé rozvody ( počet zásuvek/počet obvodů) - výbava na lůžko							
MDO-bílá	ZIS-žlutá	VDO-oranž	DO-zelená	PA	2RJ45		příprava pro slaboproud
4/1	x	x	x	4	1		1
Příslušenství - výbava na lůžko							
Nosič 4 Infuzních lahví	Police 400x400	Držák monitoru vitálních fcí délky 200mm uchycený na medilištu		Medilišta horní pozice nosnost 50 kg na mb		Medilišta dolní pozice 600mm nosnost 50 kg na mb	
x	x	x		1000mm		x	
Projekt				Název zařízení			
Nemocnice Třinec - pavilon T rehabilitace				Lůžková rampa			