




Hlavní ochranná přípojnice objektu HOP



SPECIFIKACE  
ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP 40  
2 x Cu PŘÍPOJNICE 40 x 5 mm S OTVORY PRO ŠROUBY M10 – 30 ks  
UPEVNĚNO NA POMOCNÉ IZOLÁTORY NA ZADNÍ PANEL SKŘÍNĚ



INVESTOR:		NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÍŠTNÁ TŘINEC 739 61		GENERALNÍ PROJEKTANT:	
MÍSTO STAVBY:		K.č.: DOLNÍ LÍŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1		<div><div><div>ATELIER EMMET, s.r.o.</div><div>Odběr 317/25, 746 01 Opava, CZ</div><div>IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594</div></div><div></div></div>	
PROJEKTANT PROJESE:		ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610			
VYPRACOVAL		ING. JOSEF NEZVAL		VÝTISK ČÍSLO:	
STAVBA		NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy		STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
		ZK. ČÍSLO : EM. 2020 - 196		<div>02/2021</div>	
		DATUM:			
OBJEKT		D1.01/4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA		Č.VÝKRESU:	
SO 01 • pavilon T - REHABILITACE				D1. 01/4.6	
NÁZEV VÝKRESU		ROZVADĚČ HOP		MĚŘÍTKO : 1: -	
				20	