PŮDORYS 1.PP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

		ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA		PODHLED		ÚPRAVA STĚN	
PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	0. 01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	29,31	27,50	2,70	x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x
	0. 02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	---	---	---	x	P x	---	S x	x	O x
	0. 03	WC PACIENTI – ŽENY	4,62	9,05	2,55	x	P x	PLNOPLOŠNÝ	S x	x	O x
	0. 04	WC PACIENTI – MUŽI	4,56	9,00	2,55	x	P x	PLNOPLOŠNÝ	S x	x	O x
	0. 05	SKLAD 03 – REHABILITACE	9,13	13,20		x	P x		S x	x	O x
	0. 06	CHODBA	32,44	31,95	min. 2,45	x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x
	0. 07	HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE	30,98	24,65	"	x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x
	0. 08	HEMATOLOGICKÝ STACIONÁŘ	27,90	22,90	"	x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x
	0. 09	CHODBA	26,16	31,09		x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x
	0. 10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,08	8,85		x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x
	0. 11	PRACOVNA	11,87	14,05		x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x
	0. 12	PRACOVNA	12,00	14,00		x	P x		S x	x	O x
	0. 13	SKLAD 01	6,08	10,40		x	P x		S x	x	
	0. 14	SKLAD 02	18,58	18,45							
	0. 15	TECH.MÍSTN.– KOMPRESORY	11,80	15,00				AKUST.PODHLED		AKUST.OBKLAD	
	0. 16	STROJOVNA CHLAZENÍ	stávající								
	0. 17	CHODBA	11,40	15,50							
	0. 18	MRAZÍCÍ BOX – ÚPRAVA	technologická vestavba								
	0. 19	MRAZÍCÍ BOX – NOVÝ	technologická vestavba								
	PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM		199,13 m2								

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽÍ NUTNO ZKOORDINOVAT TRASY VZT S OSTATNÍMI PROFESEMI
  - VEŠKERÉ ROZMĚRY VZT A PŘÍPADNÉ ZMĚNY VŽDY KOORDINOVAT S PROJEKTANTEM VZT A STAVBY
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A BARVU KONCOVÝCH PRVKŮ VZT KOORDINOVAT INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- UMÍSTĚNÍ TALÍŘOVÝCH VENTILŮ A ANEMOSTATŮ KOORDINOVAT PŘI MONTÁŽI S OSVĚTLENÍM A PODHLEDOVÝM RASTREM
- KOTVENÍ ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY DLE POKYNŮ STATIKA A PROJEKTANTA STAVBY - VŽDY KONZULTOVAT PŘEDEM
- POTRUBNÍ ROZVODY VÉST CO NEJVÝŠE, CCA 50MM POD STROPEM
- ZMĚNY VEDENÍ POTRUBÍ VŽDY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM VZT A STAVBY
- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ VZT (STROJE) NUTNO KOTVIT PRUŽNĚ NA SILENTBLOKY TLOUŠŤKY PODLE ZATÍŽENÍ
- VEŠKERÉ PRŮVRTY PRO ROZVODY CHLADIVA POTRUBÍ VZT BUDOU NÁSLEDNĚ UTĚSNĚNY A ZAOMÍTÁNY, PŘÍP. S POŽÁRNÍ UCPÁVKOU
- MONTÁŽ POŽÁRNÍCH KLAPEK DO ZDI NEBO MIMO ZEĎ PROVÉST DLE TECHNICKÝCH POKYNŮ DANÉHO VÝROBCE
- ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ STŘECHOU, STROPEM - DODÁVKA STAVBY
- ZHOTOVENÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ PRO STĚNOVÉ MŘÍŽKY - DODÁVKA STAVBY
- ZAIZOLOVÁNÍ PROSTUPŮ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM - DODÁVKA STAVBY
- V MÍSTĚ INSTALACE REGULAČNÍCH KLAPEK ZŘÍDIT REVIZNÍ OTVORY

± 0,000 = 338,400
STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.PP)

INVESTOR:	NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	AVENIER EMMET, s.r.o. Okrná 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ 277 89 594 DIČ CZ 277 89 594
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1		
PROJEKTANT PROFESE:	ING. MARTIN KAVAN KONTAKT: +420 775 558 335, kavan@irprojekt.cz	VÝTISK ČÍSLO:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VYPRACOVAL	ING. MARTIN KAVAN		NEMOCNICE TŘINEC
STAVBA	NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy	STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY– DPS
		ZAK. ČÍSLO:	EM. 2020 – 196
		DATUM:	02/2021
OBJEKT	D 1.01/ 4.2 VZT A CHLAZENÍ OBJEKTU SO 01● pavilon T – REHABILITACE	Č.VÝKRESU:	D1. 01/4.2
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP–VLEVO	MĚŘÍTKO:	1: 50 / 01