





INVESTOR:		NEMOCNICE TRINEC, p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÚŽNÁ TRINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
MÍSTO STAVBY:	k.d.: DOLNÍ LÚŽNÁ parc.č.: 562/9, 566/1						
PROJEKTANT PROFESE:	ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610	VÝKRSK. ČÍSLO:		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
VYPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL					ZAK. ČÍSLO : EM. 2020 - 196 DATUM: 02/2021	
STAVBA		NEMOCNICE TRINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy					
D1.01/4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA							
OBJEKT		SO 01 • pavilion T - REHABILITACE		Č. VÝKRESU:		D1. 01/4.4	
NÁZEV VÝKRESU		ROZVADĚČ RN		MĚŘÍTKO : 1: -		12	




01		03
WLS	WLS	WLS
AKV 3x240+120	PROFIASafe-J 5x15	PROFIASafe-J 2x15
přívod z TR	TOTAL STOP vstup	CENTRAL STOP vstup

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS
PROFIASafe-J 5x16	PROFIASafe-J 5x16	PROFIASafe-J 5x16	PROFIASafe-J 5x16	PROFIASafe-J 5x16	PROFIASafe-J 5x16	PROFIASafe-J 5x16	PROFIASafe-J 5x16	PROFIASafe-J 5x10	PROFIASafe-J 5x6	PROFIASafe-J 3x2,5
rozvaděč RMS0.1	rozvaděč RMS1.1	rozvaděč RMS1.2	rozvaděč RMS2.1	rozvaděč RMS2.2	rozvaděč DT	rozvaděč Mar	rezerva	rezerva	klima.tizace střechna	klima.tizace střechna



14	15	16	17
WL14	WL15	WL16	WL17
	PRMUSafe-J 3x25	PRMUSafe-J 3x25	
rezerva	rezerva	klimatizace střecha	klimatizace střecha
	kom. modul		kom. modul



TYP PROVEDENÍ: DCELOPLECHOVÝ SAMOSTATNĚ STUJÍCÍ
 KRYTÍ V UZAVR. STAVU: IP 40
 KRYTÍ V OTEVR. STAVU: IP 20
 ROZMĚRY: 2175x600x800x400mm
 DELENÍ: 6 POLE
 MATERIÁL: RAL 7035 – ŠEDÁ
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
 PRIVODY: VVRCHEM
 VYVODY: NAHORU

POZNÁMKA

PŘÍSTROJE OPATŘENY ŠTÍTKY POPISŮ POLOH A FUNKCÍ