

Veřejná zakázka
„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace rovněž doplňuje zadávací dokumentaci v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz č. 1:

„Soupis prací „SO01_3_ÚT(VV).xls“ - položka č. 8 a 9:

8	731 A01 732119450	CERPADLO s regulací výkonu dopravní výšky a množství tekutiny DN 25-max. dopravní výška 12,0m, instalační délka 180mm 230V PN6/50Hz,30-200W,čerpadlo s regulací otáček a kuncí samoadapt+izolační pozdro	KUS	1.00
9	731 A01 732119451	CERPADLO s regulací výkonu dopravní výšky a množství tekutiny DN32,přírubové-F , příruby, instalační délka 220mm 230V PN6/50Hz,čerpadlo s regulací otáček a kuncí samoadapt+izolační pozdro,součástí 2* protipříruba DN32	KUS	1.00

Žádáme zadavatele o doplnění provozních parametrů čerpadel v pol. číslo 8 a 9.

Provozní parametry: jmenovitý průtok – Q [m3/h]

Jmenovitá dopravní výška – H [m]“

Odpověď zadavatele:

ÚT – DOPLNĚNÍ PARAMETRŮ ČERPADEL

A/

CERPADLO s regulací výkonu dopravní výšky a množství tekutiny DN 25-max. dopravní výška 12,0m,

instalační délka 180mm 230V PN6/,50Hz,30-200W,čerpadlo s regulací otáček a funkcí samoadapt+izolační

pouzdro

DOPLNĚNO:

Jmenovitý průtok 5,56 m³/h

Jmen. dopravní výška 7,469 m

B/

**CERPADLO s regulací výkonu dopravní výšky a množství tekutiny DN32,přírubové-F ,
příruby, instalační**

**délka 220mm 230V PN6/,50Hz,čerpadlo s regulací otáček a funkcí samoadapt+izolační pouzdro,
součástí 2* protipříruba DN32**

DOPLNĚNO:

Jmenovitý průtok 11,22 m³/h

Jmen. dopravní výška 7,239 m

V Třinci, dne 30.9.2021

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Jiří Veverka, ředitel