

Veřejná zakázka
„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 8,9,10,11

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace rovněž mění zadávací dokumentaci v níže uvedeném rozsahu:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o upřesnění co má být v níže uvedené položce oceněno “

533	K	799-07	Technologická vestavba - mrazicí box nový	kompl	1,000	
	PP		Dodávka a montáž požární rolety (včetně napojení na EPS)			
	VV		" viz. půdorys 1.NP nový stav"			
	VV		" požární roleta s napojením na EPS - kompletní dodávka a montáž" 1		1,000	
	VV		" viz. tabulka výplně požárních otvorů viz. tabulka PO10"			

Odpověď zadavatele:

– VIZ. VYSVĚTLENÍ ZD č.2

**Omylem zůstala položka zařazena v nesprávném odstavci, text položky je správný, specifikace rolety – viz v.č. 24 POŽÁRNÍ VÝROBKY
opraveno novým výkazem výměr**

Dotaz č. 2:

„U níže uvedených položek se rozpočet odkazuje na upřesnění v tabulce zámečnických prvků, ale v tabulce popis žaluzií není uveden, žádáme zadavatele o upřesnění“

530	K	786627RP20	Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová manuálně ovládané	m2	318,700
	PP		Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová manuálně ovládané		
	VV		"viz. tabulka zámečnických "		
	VV		„venkovní manuální žaluzie včetně příslušenství, krytu venkovní rolety"		
	VV		" nové okna"		
	VV		" stávající okna" 1,2*2,0*(32+28+28)+1,25*2,0*(7+18+18)"		318,700
	VV		Součet		318,700

531	M	61140RP70	žaluzie vnější lamelová manuálně ovládaná pro okna 120/200 cm (včetně kompletního příslušenství)	kus	88,000
	PP		žaluzie vnější lamelová manuálně ovládaná pro okna 120/200 cm (včetně kompletního příslušenství)		
	VV		"viz. tabulka zámečnických "		
	VV		„včetně nosníků pro žaluzie"		
	VV		„viz montáž + ztratné" 32+28+28	88,000	

532	M	61140RP71	žaluzie vnější lamelová manuálně ovládaná pro okna 125/200 cm (včetně kompletního příslušenství)	kus	88,000
	PP		žaluzie vnější lamelová manuálně ovládaná pro okna 125/200 cm (včetně kompletního příslušenství)		
	VV		"viz. tabulka zámečnických "		
	VV		„včetně nosníků pro žaluzie"		
	VV		„viz montáž + ztratné" 18*2+7	43,000	

Odpověď zadavatele:

– VIZ. VYSVĚTLENÍ ZD č.2

V zámečnických výrobcích není popis žaluzií uveden.

Přesný popis technické specifikace žaluzií je uveden v PD v části D (výkresová část), SO 01. SO02, D1.1 Architekt. stavební část, 29 hliník - příloha 29_01.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9**Dotaz č. 1:**

„Dotaz:

Dle servisní firmy na okenní otvory požadujeme upřesnění položky č.536 Servis stávajících vnějších výplní otvorů okna a dveře komplet1

- **Měření úniku tepla** - jestliže budou po měření termokamerovou zkouškou zjištěny úniky tepla, cena výměny skla či okna bude zohledněna ve vícepracích?
 - **Výměna kování v plném rozsahu** - požadujeme upřesnění značky, typ kování a profilů a zda se bude jednat o výměnu kliky a komplet výměnu celoobvodového kování, dále požadujeme uvést, z jakých plastových profilů jsou stávající okna vyrobena (příp. uveďte výrobce a dodavatele oken)
 - **Výměna zasklení u poškozených výplní** – požadujeme upřesnění počtů a velikosti oken, u kterých se bude výměna týkat
 - **Výměna lišt zasklení** - požadujeme upřesnění počtů a velikosti oken, u kterých se bude výměna týkat
 - **Vyrovnaní prohnutých rámu** - požadujeme upřesnění počtů a velikosti oken, kterých se to týká
- Vzhledem k nejasnostem v zadání a stavu stávajících oken, bychom doporučovali položku z výkazu výměr vyjmout a řešit ji až v rámci realizace podle skutečného stavu.“**

Odpověď zadavatele:

Položka bude oceněna jako základní servis stávajících oken:

- výměna těsnění v plném rozsahu (ocenit standardní kování plastových oken a dveří)
- výměna kování v plném rozsahu (ocenit standardní kování plastových oken a dveří)
- celkové seřízení okenního nebo dveřního křídla

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Dotaz č. 1:

„Zadání obsahuje výkazy výměr „PS02_VV(Boxy)“ a „PS02_VV(demontáž)“, které jsou totožné. Žádáme o upřesnění, který výkaz má být oceněn, případně o zaslání správných výkazů.“

Odpověď zadavatele:

Ve VV PS02_VV(Demontáž) budou oceněny položky poř.č. 16-20

Ve VV PS02_VV(Boxy) budou oceněny položky poř.č. 22-43

Výsledné částky budou vloženy do celkového výkazu výměr PS 02 – Technologie HTO položky 1 (799-06) a 2 (799-07).

Dotaz č. 2:

„Ve výpisu zámečnických výrobků chybí specifikace venkovních žaluzií. Žádáme o doplnění.“

Odpověď zadavatele:

Přesný popis technické specifikace žaluzií je uveden v PD v části D (výkresová část), SO 01. SO02, D1.1 Architekt. stavební část, 29 hliník - příloha 29_01.

Dotaz č. 3:

„Žádáme o upřesnění rozměrů jednotlivých lankových treláží pro vedení popínavých rostlin.“

Odpověď zadavatele:

Jedná se o lankový systém treláže.

Zvoleno 7ks svislých lan s kompletním kotvením, základní výška 1ks 6bm.

Dotaz č. 4:

„Dle výpisu ostatních výrobků má být dodáno 560 ks orientačních tabulek různých typů. Žádáme o upřesnění rozměrů a materiálu jednotlivých typů tabulek.“

Odpověď zadavatele:

Rozměry a materiál orientačních tabulek odpovídá standardu investora.

Standardem investora jsou označovací tabulky plastové, bílé barvy, s písmeny a okrajovým olemováním v barvě. Jako vzor lze uvést tabulku o rozměru 120 x 400 mm, s počtem písmen 15 ks a výškou písmen 30 mm.

Dotaz č. 5:

„V soupisu „VN a ON – Vedlejší a ostatní náklady“ je položka číslo 18:

18	K	023103000	Kompletní vyklizení objektů pro potřeby stavebních prací	kompl	1,000	
PP			Kompletní vyklizení objektů pro potřeby stavebních prací			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/023103000			

Vyklizení objektu je obsaženo už v položce číslo 6:

6	K	023002000	Příprava staveniště - odstranění materiálů a konstrukcí	hod	240,000	
PP			Příprava staveniště - odstranění materiálů a konstrukcí			
VV			"příprava staveniště pro provádění stavebních prací"			
VV			"vyklizení mobilních předmětů jako jsou postele, stolky, skříně a pod"			
VV			"demontáž pevně uchycených předmětů, skříně, technol. panely a pod.			
VV			"zhotovitel vyhodnotí na základě pokynů investora a prohlídky staveniště"			
VV			"zajištění okolí stavby proti proniku prachu, hluku, znehodnocení stávajícího vybavení - mobilní stěny, SDK provizorní příčky, ochrana podlah dveří"			
VV			"předpoklad " 10*3*8,0		240,000	

Dle našeho názoru se jedná o duplicitu. Žádáme tedy o odstranění položky číslo 18.

Odpověď zadavatele:

Položka č. 18 je určena pro přípravu staveniště ve smyslu zařízení staveniště. Úprava prostorů určených investorem jako plocha pro ZS. Položka č. 6 je určena ke kompletnímu vyklizení objektu pro zahájení stavebních prací. Budou oceněny obě položky dle výkazu výměr.

Dotaz č. 6:

V soupisu „VN a ON – Vedlejší a ostatní náklady“ je v položce číslo 7 zmíněn pronájem ploch staveniště:

7	K	R-003	Zařízení staveniště vybavení (zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media) - kompletní zajištění	kompl	1,000	
	PP		Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energií) - kompletní zajištění			
	VV		"kompletní zařízení staveniště" 1		1,000	
	VV		"vybudování přístupové panelové komunikace pro potřeby stavby"			
	VV		"včetně podloží a jejího odstranění"			
	VV		"stavební buňky, úprava stávajících stavebních objektů určených pro zařízení staveniště"			
	VV		"pronájem ploch staveniště"			
	VV		"připojení SLP, provizorní komunikace, skládky včetně likvidace obkladu"			
	VV		"ostatní náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště"			

Bude zadavatel po zhotoviteli požadovat platbu za pronájem staveniště, i když jsou všechny pozemky ve správě Nemocnice Třinec?

Pokud ano, tak jaká je cena tohoto pronájmu?

Odpověď zadavatele:

Položka č.7 zahrnuje veškeré možné práce a náklady spojené se zařízením staveniště. Účastník sám vyhodnotí dle svých možností a zkušeností, co v této položce bude zahrnuto. Na případné dodatečné cenové požadavky ve smyslu VCP nebude brán zřetel. Uváděný pronájem ploch staveniště umožňoval pronájem případného meziskladu i mimo areál nemocnice.

Dotaz č. 7:

Žádáme o upřesnění, zda je požadována požární odolnost výtahových dveří výtahu V3.

Odpověď zadavatele:

Ano, požadovaná požární odolnost EW 15 DP2.

Dotaz č. 8:

V soupisu „PS 01a - Stavební úpravy a sanace výtahu hospodářské budovy“ jsou položky pro montáž a dodávku ocelových dveří:

D	766	Konstrukce truhlářské				
125	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660031			
	VV		"viz. výkres HB - výtah - nový stav"			
	VV		"nové protipožární dveře včetně zárubně a nátěru ocelových zárubní"			
	VV		"dle požární zprávy" 1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
126	M	55341RP10	dveře dvoukřídlé ocelové protipožární, speciální zárubeň 1450x1970mm včetně nátěru	kus	1,000	
	PP		dveře dvoukřídlé ocelové protipožární, speciální zárubeň 1450x1970mm včetně nátěru			
	VV		"viz. montáž" 1		1,000	

V projektové dokumentaci je poznámka, že je možno použít stávající dveře:



*Žádáme o upřesnění, zda se mají ocenit nové dveře nebo pouze přesun stávajících.
Pokud mají být oceněny nové dveře, pak žádáme o zaslání přesné specifikace dveří.*

Odpověď zadavatele:

Ocenit nové dveře dle VV. Specifikace popsána ve v.č. 06 (PS01) – Dveře požární dvoukřídlové 1450/1970mm - EW 30 DP3 C.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Dotaz č. 1:

„Dobrý den, u položky 10012 lůžko pojízdné standartní vč. matrace požaduje zadavatel 3/4 úplastové postranice. Umožní zadavatel dodavateli lůžko s plastovými postranicemi po celé délce lůžka?“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel umožní dodavateli lůžko s plastovými postranicemi po celé délce lůžka.

V Třinci, dne 6.10.2021

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Jiří Veverka, ředitel